



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010304064035

委托人名称、地址

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg (德国)

生产者(制造商)名称、地址

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg (德国)

生产企业名称、地址

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg (德国)

产品名称和系列、规格、型号

接触器式继电器

K6, KC6, CA6, CAF6 Ith=6A; AC-15: Ue/Ie: AC240V/4A, AC440V/3A, AC500V/2A; DC-13: Ue/Ie: DC24V/2.5A, DC125V/0.7A, DC250V/0.4A; 注: CA6, CAF6为配用辅助触头

产品标准和技术要求

GB 14048.5-2008

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C03-02: 2014的要求, 特发此证。

发证日期: 2015年11月16日

有效期至: 2020年11月16日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2003年07月22日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1275630



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2003010304064035

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Contactor Relay

K6, KC6, CA6, CAF6 Ith=6A; AC-15:Ue/Ie:AC240V/4A, AC440V/3A, AC500V/2A; DC-13:Ue/Ie:DC24V/2.5A, DC125V/0.7A, DC250V/0.4A; Note:CA6, CAF6 Auxiliary Contact

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.5-2008

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Nov.16, 2015

Date of expiry: Nov.16, 2020

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Jul.22, 2003

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1275630



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2003010304064035

纸号: 1275630

型号的解释:

$$\frac{KC6}{1} - \frac{40}{2} \frac{E}{3} - \frac{P}{4} - \frac{24}{5}$$

1: 产品型号, K6: 交流线圈, KC6: 直流线圈

2: 触点类型: 第一位常开触点数量, 第二位常闭触点数量
40: 4NO, 31: 3NO+1NC, 22: 2NO+2NC

3: 接线端子标识代号: 40E, 22Z, 31Z

4: 接线端子类型: 无: 螺钉端子 P: 焊接插针端子 F: 插片端子

5: 线圈类型: 无: 标准产品
数字: 线圈功耗值

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2003010304064035

纸号: 1275630

CA 6	-	11	K	-	P
1		2	3		4

1: 产品型号: CA 6: 侧装, CAF6: 前装

2: 触点类型: 第一位常开触点数量, 第二位常闭触点数量

CA6: 11: 1NO+1NC

CAF6: 11: 1NO+1NC 20: 2NO 02: 2NC

3: 接线端子标识代号: 接触器或继电器配合代号

K: K6..KC6

E: B(C)6-40-00, B(C)7-40-00

M: B(C)6-30-10, B(C)7-30-10

N: B(C)6-30-01, B(C)7-30-01

4: 接线端子类型: 无: 螺钉端子 P: 焊接插针端子 F: 插片端子

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

中国质量认证中心

中国 · 北京 · 南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

