


CIRCUIT DIAGRAM OF VD4/R/L-SEC C. BREAKER
EQUIPPED with EL OPERATING MECHANISM
WITH or WITHOUT REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY
SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE VD4/R/L-SEC
con COMANDO EL
CON o SENZA Relè REF601 - REF601/CEI 0-16

Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine	Drawn Disegnato	E.S. Bergamelli 2015.12.14	Approved Approvato	L. Chenet	Title Titolo	CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE	Lang. Lingua
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.			Checked Verificato	W. Franco 2015.12.14					
Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riproduzione, utilizzo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.			E.C. n° Mod. n°	V5965 V4550	V5927	V4919	Apparatus Apparecchio	VD4/R/L-SEC	Scale Scala
			ABB S.p.A - Power Products Division Unità Operativa Sace-MV				Doc. N° N° Doc.	1VCD400177	Sh. N° N° Fog.
									001




CIRCUIT DIAGRAM OF VD4/R/L-SEC C. BREAKER
EQUIPPED with EL OPERATING MECHANISM
WITH or WITHOUT REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY
SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE VD4/R/L-SEC
con COMANDO EL
CON o SENZA Relè REF601 - REF601/CEI 0-16


Ord. Ark. Conferma
Item Pos.
Origin Origine
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.
Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riproduzione, utilizzo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.


Drawn Disegnato
Checked Verificato
E.C. n° V5965
Mod. n° V4550
V5927
V4919
ABB S.p.A - Power Products Division
Unità Operativa Sace-MV

Title Titolo
CIRCUIT DIAGRAM
SCHEMA CIRCUITALE
Apparatus Apparecchio
VD4/R/L-SEC
Doc. N° 1VCD400177
N° Doc.

Lang. Lingua
Scale Scala
002
423116/B








CIRCUIT DIAGRAM OF VD4/R/L-SEC C. BREAKER
EQUIPPED WITH EL OPERATING MECHANISM
WITH or WITHOUT REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY
SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE VD4/R/L-SEC
con COMANDO EL
CON o SENZA Relè REF601 - REF601/CEI 0-16

Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine	Drawn Disegnato	Approved Approvato	Title Titolo	Lang. Lingua
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.			Checked Verificato		CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE	Scale Scala
Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riproduzione, utilizzo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.			E.C. n° Mod. n°	V5927 V4919 V4550		
ABB S.p.A - Power Products Division Unità Operativa Sace-MV					Apparatus Apparecchio	Doc. N° N° Doc.
					VD4/R/L-SEC	1VCD400177
						Sh. N° N° Fog.
						007



CIRCUIT DIAGRAM OF VD4/R/L-SEC C. BREAKER EQUIPPED with EL OPERATING MECHANISM WITH or WITHOUT REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE VD4/R/L-SEC con COMANDO EL CON o SENZA Relè REF601 - REF601/CEI 0-16			Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine	Drawn Disegnato	Approved Approvato	Title Titolo	Lang. Lingua
			We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.			Checked Verificato			Apparatus Apparecchio
			Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riproduzione, utilizzo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.			E.C. n° Mod. n°	V5927	V4919	
						ABB	ABB S.p.A - Power Products Division Unità Operativa Sace-MV		Doc. N° N° Doc.

CIRCUIT DIAGRAM
SCHEMA CIRCUITALE

VD4/R/L-SEC

1VCD400177

011

423116/B

SEGNI GRAFICI PER SCHEMI ELETTRICI (NORME IEC 617 E CEI 3-14...3-26)
GRAPHICAL SYMBOLS FOR ELECTRICAL DIAGRAMS (617 IEC STANDARDS)

SEGNO SYMBOL	IEC REF. NUMBER	LEGENDA CAPTION					
	07-06-02 02-13-01	-MAKE CONTACT WITHOUT SPRING RETURN (STAY PUT) WITH MANUAL ACTUATOR RESET -CONTATTO DI CHIUSURA A POSIZIONE MANTENUTA E RIPRISTINO CON AZIONATORE MANUALE		04-02-01	-CONDENSATORE (SEGNO GENERALE) -CAPACITOR (GENERAL SYMBOL)		07-08-01 -CONTATTO DI POSIZIONE DI CHIUSURA (FINE CORSA) -POSITION SWITCH (LIMIT SWITCH), MAKE CONTACT
	02-08-01	-EFFETTO TERMICO -THERMAL EFFECT		06-04-01	-MOTORE (SEGNO GENERALE) -MOTOR (GENERAL SYMBOL)		07-08-02 -CONTATTO DI POSIZIONE DI APERTURA (FINE CORSA) -POSITION SWITCH (LIMIT SWITCH), BREAK CONTACT
	02-08-02	-EFFETTO ELETTROMAGNETICO -ELECTROMAGNETIC EFFECT		07-13-05 07-01-05	-INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA -CIRCUIT BREAKER WITH AUTOMATIC RELEASE		
	02-13-05	-COMANDO A PULSANTE -OPERATED BY PUSHING		09-09-09	-SENSORE DI CORRENTE -CURRENT SENSING ELEMENT		07-15-01 -BOBINA DI COMANDO (SEGNO GENERALE) -OPERATING DEVICE (GENERAL SYMBOL)
	02-15-01	-TERRA (SEGNO GENERALE) -EARTH, GROUND (GENERAL SYMBOL)		06-13-11	-SENSORE DI CORRENTE, CON SECONDARIO AVVOLTO E CON PRIMARIO COSTITUITO DA TRE CONDUTTORI PASSANTI -CURRENT SENSOR WITH ONE PERMANENT WINDING AND THREE THREADED WINDINGS		(07-16-01) -RELE' DI MASSIMA CORRENTE CON CARATTERISTICA DI RITARDO A TEMPO LUNGO REGOLABILE -OVERCURRENT RELAY WITH ADJUSTABLE LONG TIME-LAG CHARACTERISTIC
	02-15-04	-MASSA, TELAIO -FRAME, CHASSIS					(07-16-01) -RELE' DI MASSIMA CORRENTE CON CARATTERISTICA DI RITARDO A TEMPO LUNGO INVERSO -OVERCURRENT RELAY WITH INVERSE LONG TIME-LAG CHARACTERISTIC
	03-01-07 03-01-09	-CONDUTTORI IN CAVO SCHERMATO (ESEMPIO: DUE CONDUTTORI) -CONDUCTORS IN A SCREENED CABLE, TWO CONDUCTORS SHOWN		06-14-04	-RADDRIZZATORE A DUE SEMIONDE -RECTIFIER IN FULL WAVE (BRIDGE) CONNECTION		(07-16-01) -RELE' DI MASSIMA CORRENTE CON CARATTERISTICA DI RITARDO A TEMPO BREVE REGOLABILE -OVERCURRENT RELAY WITH ADJUSTABLE SHORT TIME-LAG CHARACTERISTIC
	03-02-01	-CONNESSIONE DI CONDUTTORI -CONNECTION OF CONDUCTORS		07-02-01	-CONTATTO DI CHIUSURA -MAKE CONTACT		(07-16-01) -RELE' DI MASSIMA CORRENTE ISTANTANEO -INSTANTANEOUS OVERCURRENT OR RATE-OF-RISE RELAY
	03-02-02	-TERMINALE O MORSETTO -TERMINAL		07-02-03	-CONTATTO DI APERTURA -BREAK CONTACT		(07-16-01) -RELE' DI MASSIMA CORRENTE PER GUASTO A TERRA CON CARATTERISTICA DI RITARDO A TEMPO LUNGO REGOLABILE -EARTH FAULT OVERCURRENT RELAY WITH ADJUSTABLE LONG TIME-LAG CHARACTERISTIC
	03-03-05	-PRESA E SPINA (FEMMINA E MASCHIO) -PLUG AND SOCKET (MALE AND FEMALE)		09-09-04	-INGRESSO BINARIO DIGITALE ISOLATO -INSULATED BINARY DIGITAL INPUT		08-10-01 -LAMPADA (SEGNO GENERALE) -LAMP (GENERAL SYMBOL)

CIRCUIT DIAGRAM OF VD4/R/L-SEC C. BREAKER
EQUIPPED with EL OPERATING MECHANISM
WITH or WITHOUT REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY
SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE VD4/R/L-SEC
con COMANDO EL
CON o SENZA Relè REF601 - REF601/CEI 0-16

Ord. Ark. Conferma
Item Pos.
Origin Origine
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.
Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riproduzione, utilizzo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.

Drawn Disegnato
Checked Verificato
E.C. n°
Mod. n°
V5927
V4919
V4550
ABB
ABB S.p.A - Power Products Division
Unità Operativa Sace-MV

Title Titolo
CIRCUIT DIAGRAM
SCHEMA CIRCUITALE
Apparatus Apparecchio
VD4/R/L-SEC
Doc. N°
N° Doc.
1VCD400177
Scale Scala
012
423116/B

	1	2	3	4	5	6																																								
	DESCRIZIONE FIGURE			INCOMPATIBILITÀ																																										
A	<p>Fig. 1 = Circuito del motore per la carica delle molle di chiusura (vedi nota C).</p> <p>Fig. 2 = Sganciatore di chiusura (l'antirichiusura è realizzata meccanicamente).</p> <p>Fig. 5 = Sganciatore di minima tensione istantaneo o con ritardatore (vedi nota B).</p> <p>Fig. 7 = Circuito del primo sganciatore di apertura con possibilità di controllo continuo dell'avvolgimento (vedi nota E).</p> <p>Fig. 9 = Circuito del secondo sganciatore di apertura con possibilità di controllo continuo dell'avvolgimento (vedi note E - H).</p> <p>Fig. 10 = Solenoide di apertura per sganciatore a microprocessore PR521</p> <p>Fig. 20 = Contatto per la segnalazione elettrica di sganciatore di minima tensione disattivato.</p> <p>Fig. 21 = Interruttore magnetotermico per la protezione del motore carica molle (vedi nota F)..</p> <p>Fig. 22 = Contatto per la segnalazione elettrica di molle cariche.</p> <p>Fig. 23 = Contatto per la segnalazione elettrica di molle scariche.</p> <p>Fig. 24 = Contatto per la segnalazione elettrica di sganciatore di minima tensione eccitato (vedi nota B).</p> <p>Fig. 25 = Contatto per la segnalazione elettrica di sganciatore di minima tensione diseccitato (vedi nota B).</p> <p>Fig. 26 = Contatto per la segnalazione elettrica di interruttore di protezione del motore chiuso.</p> <p>Fig. 27 = Contatto per la segnalazione elettrica di interruttore di protezione del motore aperto.</p> <p>Fig. 31 = Contatti ausiliari disponibili dell'interruttore (vedi nota H) .</p> <p>Fig. 32 = Contatti ausiliari disponibili dell'interruttore (vedi nota H) .</p>			<p>Non si possono fornire contemporaneamente sullo stesso interruttore i circuiti indicati con le seguenti figure:</p> <table><tr><td>2-56</td><td>20-57</td><td>26-27</td><td>51-52-53-54</td><td>55-56-59-60</td></tr><tr><td>2-57</td><td>22-23</td><td></td><td>51-52-53-57</td><td>58-55</td></tr><tr><td>5-57</td><td>20-24-25</td><td>9-10</td><td>10-50-51-52-53-54-55-56-57-58</td><td></td></tr></table>			2-56	20-57	26-27	51-52-53-54	55-56-59-60	2-57	22-23		51-52-53-57	58-55	5-57	20-24-25	9-10	10-50-51-52-53-54-55-56-57-58		A																								
2-56	20-57	26-27	51-52-53-54	55-56-59-60																																										
2-57	22-23		51-52-53-57	58-55																																										
5-57	20-24-25	9-10	10-50-51-52-53-54-55-56-57-58																																											
				NOTE																																										
B	<p>Fig. 50 = Sganciatore a microprocessore REF601-IEC e REF601-CEI0-16.</p> <p>Fig. 51 = Circuiti amperometrici dello sganciatore a microprocessore REF601-IEC con due sensori di corrente (utilizzabile solo con reti a neutro isolato e con protezione di guasto a terra non attivata).</p> <p>Fig. 52 = Circuiti amperometrici dello sganciatore a microprocessore REF601-IEC con tre sensori di corrente (utilizzabile solo con reti a neutro isolato e con protezione di guasto a terra non attivata).</p> <p>Fig. 53 = Circuiti amperometrici dello sganciatore a microprocessore REF601-IEC con protezione contro guasto di terra alimentato da due sensori di corrente e da un sensore di corrente omopolare.</p> <p>Fig. 54 = Circuiti amperometrici dello sganciatore a microprocessore REF601-IEC e REF601-CEI 0-16 con protezione contro guasto di terra alimentato da tre sensori di corrente e da un sensore di corrente omopolare.</p> <p>Fig. 55 = Circuito di apertura locale (-MBO1) tramite REF601-IEC o REF601-CEI 0-16. (vedi note E - L). 24-30 V</p> <p>Fig. 56 = Circuiti di apertura/chiusura locale (-MBO1, -MBC) tramite REF601-IEC o REF-CEI 0-16.(vedi note E - L). 24-30 V</p>			<p>A) L'interruttore viene corredato delle sole applicazioni specificate nella conferma d'ordine. Per la stesura dell'ordine consultare il catalogo dell'apparecchio.</p> <p>B) Lo sganciatore di minima tensione può essere fornito per alimentazione con tensione derivata a monte dell'interruttore o da una sorgente indipendente.</p> <p>E' consentito l'impiego dello sganciatore di minima tensione sia istantaneo sia con ritardatore elettronico (esterno all'interruttore) . Il ritardatore elettronico è incompatibile con le fig. 57 . La chiusura dell'interruttore è consentita solo a sganciatore eccitato (il blocco della chiusura è realizzato meccanicamente) . A richiesta è disponibile il contatto di fig. 24 oppure quello di fig. 25 (la segnalazione è persistente) . Nel caso vi sia la stessa alimentazione per gli sganciatori di chiusura e di minima tensione e si voglia la chiusura automatica dell'interruttore al ritorno della tensione ausiliaria, è necessario introdurre un ritardo di 50 ms tra l'istante di consenso dello sganciatore di minima tensione e l'eccitazione dello sganciatore di chiusura. Ciò può essere realizzato tramite un circuito esterno all'interruttore comprendente un contatto di chiusura permanente, il contatto indicato in fig. 24 e un relè ritardatore.</p> <p><u>N.B.</u> quando è richiesto lo sganciatore di massima corrente REF601/CEI 0-16, lo sganciatore di minima tensione è fornito di serie ed è solo di tipo istantaneo.</p>			B																																							
C	<p>Fig. 57 = Circuito di apertura locale (-MBU) tramite REF601-CEI 0-16 .</p> <p>Fig. 58 = Connettore -XK3 per la scheda di comunicazione (MODBUS/RTU) dello sganciatore a microprocessore REF601-IEC e REF601-CEI 0-16.</p> <p>Fig. 59 = Circuito di apertura locale (-MO1) tramite REF601-IEC o REF601-CEI 0-16. (vedi note E - L). 48-240 V</p> <p>Fig. 60 = Circuiti di apertura/chiusura locale (-MO1, -MC) tramite REF601-IEC o REF-CEI 0-16.(vedi note E - L). 48-240 V</p>			<p>C) Controllare la potenza disponibile sul circuito ausiliario per verificare la possibilità di mettere contemporaneamente in moto più motori per la carica delle molle di chiusura. Per evitare assorbimenti eccessivi è necessario caricare le molle a mano prima di dare tensione al circuito ausiliario.</p> <p>D) Contatto di segnalazione bobina esclusa (-BGB6) non disponibile per esclusioni meccanico temporaneo.</p> <p>E) Il circuito per il controllo della continuità dell'avvolgimento dello sganciatore di apertura deve essere utilizzato esclusivamente per tale funzione.</p> <p>Il controllo della funzionalità degli sganciatori di apertura per servizio istantaneo è possibile con il dispositivo denominato CCC "Control Coil Continuity" e per sganciatori controllati elettronicamente impiegare il dispositivo "STU"</p> <p>F) L'interruttore -FCM1 di fig. 21 deve essere sempre previsto nel caso di motore carica molle alimentato a 24V c.c. Nel caso di apertura causata da un guasto sul motore è sempre necessario, prima di eseguire il ripristino manuale, completare la carica delle molle per mezzo dell'apposita manovella.</p> <p>H) Quando viene richiesta la fig. 9 il contatto ai morsetti 9-10 del pacco -BGB1 non è disponibile per la fig. 31. Quando richiesta la fig. 32 è obbligatorio fornire i contatti ausiliari di fig. 31 Quando richiesta la fig. 33 è obbligatorio fornire i contatti ausiliari di fig. 31 e 32</p> <p>L) Sgancio tramite -MBU ,obbligatorio solo REF601 / CEI 0-16 ; la tensione di alimentazione -MBU , -MBO1 , -MBC (se prevista) deve essere uguale ed entro il campo di alimentazione della protezione REF601.</p> <p>M) Solo per relè REF601-IEC</p>			C																																							
D	<p>CIRCUIT DIAGRAM OF VD4/R/L-SEC C. BREAKER EQUIPPED with EL OPERATING MECHANISM WITH or WITHOUT REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE VD4/R/L-SEC con COMANDO EL CON o SENZA Relè REF601 - REF601/CEI 0-16</p>			<table><tr><td>Ord. Ark. Conferma</td><td>Item Pos.</td><td>Origin Origine</td><td>Drawn Disegnato</td><td>Approved Approvato</td><td>Title Titolo</td><td>Lang. Lingua</td></tr><tr><td colspan="3">We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.</td><td>Checked Verificato</td><td></td><td>CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE</td><td>it</td></tr><tr><td colspan="3" rowspan="2">Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riproduzione, utilizzo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.</td><td>E.C. n° Mod. n°</td><td>V5965 V4550</td><td>V5927 V4919</td><td>Scale Scala</td></tr><tr><td colspan="3">APPARECCHIO VD4/R/L-SEC</td><td>Sh.N° NTPag.</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">ABB S.p.A - Power Products Division Unità Operativa Sace-MV</td><td>Doc. N° N° Doc.</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">1VCD400177</td><td>014</td></tr></table>			Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine	Drawn Disegnato	Approved Approvato	Title Titolo	Lang. Lingua	We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.			Checked Verificato		CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE	it	Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riproduzione, utilizzo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.			E.C. n° Mod. n°	V5965 V4550	V5927 V4919	Scale Scala	APPARECCHIO VD4/R/L-SEC			Sh.N° NTPag.				ABB S.p.A - Power Products Division Unità Operativa Sace-MV			Doc. N° N° Doc.				1VCD400177			014	D
Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine	Drawn Disegnato	Approved Approvato	Title Titolo	Lang. Lingua																																								
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.			Checked Verificato		CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE	it																																								
Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riproduzione, utilizzo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.			E.C. n° Mod. n°	V5965 V4550	V5927 V4919	Scale Scala																																								
			APPARECCHIO VD4/R/L-SEC			Sh.N° NTPag.																																								
			ABB S.p.A - Power Products Division Unità Operativa Sace-MV			Doc. N° N° Doc.																																								
			1VCD400177			014																																								
	1	2	3	4	5	6																																								

1	2	3	4	5	6			
REPRESENTED OPERATIONAL STATE		REFERENCE DESIGNATION OF OBJECTS IN ELECTRICAL DOCUMENTS						
The diagram indicates the following conditions: c. breaker off - circuits de-energized - closing springs discharged - releases not tripped - mechanical override of undervoltage release deactivated		(IN COMPLIANCE WITH STANDARD IEC 61346-2 AND ABB TECHNICAL STANDARD 2NBA000001)						
CAPTION								
□ =Reference number of diagram figure * =See note indicated by the letter -BGB1 =Circuit breaker auxiliary contacts -BGB5 =Contact signalling undervoltage release energized /de-energized -BGB6 =Contact signalling undervoltage release deactivate -BCS1,...-BCS3 = Current sensors located on L1-L2-L3 phases for current measurement on the REF601 or REF601/ CEI 0-16 microprocessor based release -BER =Device for the supervision of shunt opening release coil continuity (see note E) -BCN =Homopolar current sensor, external to the breaker and with connections at customer's care, for the REF601 microprocessor based release and for REF601/ CEI 0-16 -BCR51=Microprocessor based overcurrent release type REF601 with the following protective functions (acc. to IEC 60255-3) : - against overload with definite, inverse, very inverse or extremely inverse long time-delay trip - against short-circuit with definite short time-delay trip - against short-circuit with instantaneous trip - against earth fault with definite short time-delay trip - against earth fault short-circuit with instantaneous trip -BCR51= Microprocessor based overcurrent release type REF601/ CEI 0-16 (acc. to CEI 0-16) with the following protective functions: - against overload with definite time-delay trip - against short-circuit with definite time-delay trip - against earth fault with definite time-delay trip - against earth fault short-circuit with instantaneous trip -BGS1 =Limit switches of the spring-charging motor -BGS2 = Proximity switch signalling springs in charged or discharged position. BI 3 = Configurable. Default configuration EXTERNAL TRIP per IEC Configurable. Default configuration CB OPEN per CEI-016 BI 4 = Configurable. Default configuration REMOTE TEST per IEC Configurable. Default configuration POWER OFF per CEI-016 BO 5 = Digital output for tripped solenoid for overcurrent signalling contact (I> or I>> or I>>>) (for microprocessors release REF601-REF601/ CEI 0-16 type) BO 6 = Digital output for tripped solenoid for homopolar overcurrent signalling contact (Io> or Io>>) (for microprocessors release REF601-REF601/ CEI 0-16 type) BO 4 = Digital output for control and actuating circuits ready signalling contact . (for microprocessors release REF601-REF601/ CEI 0-16 type) The following conditions are fulfilled : - capacitive energy available for -MBU operation - microprocessor in working conditions - available auxiliary power supply BO 1 = Digital output for tripping by -MBU solenoid (for microprocessor release REF601/ CEI 0-16 type) BO 3 = Digital output for circuit breaker closing (200 ms timed) BO 2 = Digital output for circuit breaker opening (200 ms timed) -FCM1 =Miniature breaker with thermomagnetic O/C release for spring-charging motor protection -MBC =Shunt closing release		-MBO1 =First shunt opening release (see note E) -MBO2 =Second shunt opening release (see note E) -MBO3 =Opening solenoid for the PR521 microprocessor based release -MAS = Motor for the closing springs charging (see note C) -MBU =Instantaneous or time-delayed undervoltage release (see note B) -QAB =Main c. breaker -SFC =Pushbutton or contact for the c. breaker closing -SFO =Pushbutton or contact for the c. breaker opening -SFO3 =Contact for the c. breaker opening through the RREF601 - REF601/CEI 0-16 relay -SFR =Reset pushbutton (trip protection signalling reset) -XA4 = Switchgear terminal board ,mounted external to the circuit breaker. (Special terminals for amperometric signal) -XDB =Delivery terminal board of circuit-breaker circuits -XDB12 +-XDB22 =Connectors of accessories -XK1 = Binary inputs : - BI 1 , terminals 1-2 : Configurable - BI 2 , terminals 3-4 : TCS -XK2 = Output connector : - BO 6 , terminals 1-2 : earth fault - BO 5 , terminals 3-4 : phase overcurrent - BO 4 , terminals 5-6 : unit ready - BO 3 , terminals 7-8 : circuit breaker close (200 ms timed) - BO 2 , terminals 9-10 : circuit breaker open (200 ms timed) -XK3 =Connector for microprocessors based release REF601 communication interface. -XK4 = Input connector : - BI 3 , terminals 1-2 : remote opening - BI 4 , terminals 3-4 : signalling contact reset -XK5 = connector for -BC1 current sensor -XK6 = connector for -BC2 current sensor -XK7 = connector for -BC3 current sensor -XK8 = connector for -BN homopolar current sensor -XK9 = connector for microprocessors based release REF601 - REF601/ CEI 0-16 supply -XK10 = connector for -MBU opening release						
CIRCUIT DIAGRAM OF VD4/R/L-SEC C. BREAKER EQUIPPED with EL OPERATING MECHANISM WITH or WITHOUT REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE VD4/R/L-SEC con COMANDO EL CON o SENZA Relè REF601 - REF601/CEI 0-16		Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine	Drawn Disegnato	Approved Approvato	Title Titolo	Lang. Lingua
		We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.			Checked Verificato		CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE	en
		Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.			E.C. n° Mod. n°	V5927	V4919	V4550
		ABB			ABB S.p.A - Power Products Division Unità Operativa Sace-MV			Apparatus Apparecchio
					Dec. N° N° Doc.			1VCD400177
								Sh. N° N° Pag.
								015
1	2	3	4	5	6			

	1	2	3	4	5	6				
	DIAGRAM FIGURES DESCRIPTION			INCOMPATIBILITY						
A	Fig. 1 = Spring charging-motor circuit (see note C) . Fig. 2 = Shunt closing release (antipumping is achieved mechanically) . Fig. 5 = Instantaneous or time-delayed undervoltage release (see note B) . Fig. 7 = First shunt opening release circuit with possibility of permanent supervision of coil continuity (see note E) . Fig. 9 = Second shunt opening release circuit with possibility of permanent supervision of coil continuity (see note E-H) . Fig. 10 = Opening solenoid for the PR521 microprocessor based Fig. 20 = Contact signalling undervoltage release deactivate Fig. 21 = Miniature breaker with thermomagnetic O/C release for the spring-charging motor protection (see note F) . Fig. 22 = Contact signalling closing springs charged. Fig. 23 = Contact signalling closing springs discharged. Fig. 24 = Contact signalling undervoltage release energized (see note B) . Fig. 25 = Contact signalling undervoltage release de-energized (see note B) . Fig. 26 = Contact signalling miniature breaker for protection of the spring-charging motor on. Fig. 27 = Contact signalling miniature breaker for protection of the spring-charging motor off. Fig. 31 = Circuit- breaker available auxiliary contacts. Fig. 32 = Circuit- breaker available auxiliary contacts.			The combinations of circuits given in the figures below are not possible on the same c. breaker: 2-56 20-57 26-27 51-52-53-54 55-56-59-60 2-57 22-23 51-52-53-57 58-55 5-57 20-24-25 9-10 10-50-51-52-53-54-55-56-57-58						
				NOTES						
B	Fig. 50 = REF601-IEC and REF601-CEI 0-16 microprocessor based release. Fig. 51 = Amperometric circuits of the REF601-IEC microprocessor based release with two current sensors (use only on networks with insulated neutral and deactivated earth fault protection) . Fig. 52 = Amperometric circuits of the REF601-IEC microprocessor based release with three current sensors (use only on networks with insulated neutral and deactivated earth fault protection) . Fig. 53 = Amperometric circuits of the REF601-IEC microprocessor based release with earth fault protection, supplied by two current sensors and by one homopolar current sensor. Fig. 54 = Amperometric circuits of the REF601-IEC and REF601-CEI 0-16 microprocessor based release with earth fault protection, supplied by three current sensors and by one homopolar current sensor. Fig. 55 = Local opening circuit (-MBO1) by REF601-IEC and REF601-CEI 0-16. (see notes E - L) . 24-30 V Fig. 56 = Local opening / closing circuits (-MBO1, -MBC) by REF601-IEC and REF601-CEI 0-16. (see notes E - L) . 24-30 V Fig. 57 = Local opening circuit (-MBU) by REF601-CEI 0-16. Fig. 58 = -XK3 connector for the communication interface module (MODBUS/RTU) of the REF601-IEC and REF601-CEI 0-16 microprocessor based release.. Fig. 59 = Local opening circuit (-MO1) by REF601-IEC and REF601-CEI 0-16. (see notes E - L) . 48-240 V Fig. 60 = Local opening / closing circuits (-MO1, -MC) by REF601-IEC and REF601-CEI 0-16. (see notes E - L) . 48-240 V			A) The operating mechanism is delivered complete with the accessories listed in the order acknowledgement only. To draw up the order examine the apparatus catalogue. B) Undervoltage release is suitable for c. breaker supply side feeding or for feeding from an independent source. This version can use either instantaneous or electronic time-delayed u/v release. The electronic time delay is achieved with solid-state (external to the breaker) device. The electronic time delay is incompatible with fig. 57. C. breaker may be closed only if the undervoltage release is energized (lock on closing is achieved mechanically) . On request contact given in fig. 25 or in fig. 24 is available and is of persistent type. In case of the same voltage supply for closing and undervoltage releases and if it is required the c. breaker automatic closing when the auxiliary voltage supply restores, it is necessary to delay the energization of the closing release by 50 ms after the undervoltage release acceptance. This can be achieved through a circuit external to the breaker including a permanent closing contact, contact given in fig. 24 and a time-delaying relay. NOTE: When is requested the REF601-CEI 0-16 microprocessor based release, the undervoltage release is instantaneous and automatically supplied. C) Check the power supply available on the auxiliary circuit to see if it is adequate to start several closing spring-charging motors simultaneously. To prevent excessive consumption the closing springs must be charged manually before energizing the auxiliary circuit. D) Contact signalling undervoltage release deactive (-BGB6) not available for temporary mechanical override. E) The circuit for controlling the shunt opening release winding continuity must only be used for this purpose. The circuit for the supervision of shunt opening release coil continuity is allowed with CCC "control coil continuity" for istantaneous coils, and by STU for coils energised by electronic device. F) -FCM1 miniature breaker given in fig.21 must always be foreseen if the spring charging motor is supplied with 24 V d.c. In case of tripping caused by a fault of motor it is always necessary , before the manual reset to complete the spring charging by means the built-in closing spring charging lever. H) When fig. 9 is requested, the contact of the pack -BGB1 (terminals 9-10) is not available for fig. 31. When fig. 32 is requested, fig. 31 is mandatory When fig. 33 is requested, fig. 31 and 32 are mandatory L) Release by -MBU ,mandatory for REF601 / CEI 0-16 only ; the supply voltage for -MBU , -MBO1 , -MBC (if foreseen) must be the same and inside of REF601 protection supply range. M) Only for REF601-IEC						
C										
D										
	CIRCUIT DIAGRAM OF VD4/R/L-SEC C. BREAKER EQUIPPED with EL OPERATING MECHANISM WITH or WITHOUT REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE VD4/R/L-SEC con COMANDO EL CON o SENZA Relè REF601 - REF601/CEI 0-16			Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine	Drawn Disegnato	Approved Approvato	Title Titolo	Lang. Lingua
				We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.			Checked Verificato		CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE	
				Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riproduzione, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.			E.C. n° Mod. n°	V5965 V4550	V5927 V4919	Apparatus Apparecchia
							ABB	ABB S.p.A - Power Products Division Unità Operativa Sace-MV		Doc. N° N° Doc.
									VD4/R/L-SEC	1VCD400177
										Sh.N° N°Pog. 016
	1	2	3	4	5	6	423116/B			