

CIRCUIT DIAGRAM OF HD4/R-SEC C. BREAKER  
EQUIPPED WITH ESH OPERATING MECHANISM  
WITH REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY  
SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE HD4/R-SEC  
con COMANDO ESH  
CON Relè REF601 - REF601/CEI 0-16


Ord. Ark. Conferma	-	Item Pos.	-	Origin Origine	1VCD400119
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.					
Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.					

TC Respons. Respons. TC	Drawn Disegnato	E.S. Bergamelli 2015.12.14	Approved Approvato	L. Chenet
ITSCB	Checked Verificato	W. Franco 2015.12.14	Take over dep. Uff. Utilizz.	
	Rev. Mod.	V5962	V4808	

Title Titolo	CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE		Lang. Lingua	
Apparatus Apparecchio	HD4/R-SEC		Scale Scala	
Doc. N° N° Doc.	1VCD400189		Sh. N° N° Fog.	1/20



ABB Technology Ltd



CIRCUIT DIAGRAM OF HD4/R-SEC C. BREAKER  
EQUIPPED with ESH OPERATING MECHANISM  
WITH REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY

SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE HD4/R-SEC  
con COMANDO ESH  
CON Relè REF601 - REF601/CEI 0-16

Ord. Ark.	Conferma
-----------	----------

Item	Pos.
------	------

	Origin
	Origine

TC Respons.	Respons. TC
-------------	-------------

Drawn Disegnato	
--------------------	--

Approved Approvato
-----------------------

	<b>Title Titolo</b>
--	-------------------------

CIRCUIT DIAGRAM  
SCHEMA CIRCUITALE

Lang.	Lingua
-------	--------

ITSCB

Checked	Verificato
---------	------------

	Take over dep. Uff. Utilizz.
--	---------------------------------

--	--

	Apparatus
	Apparecchio

HD4/R-SEC

	Scale Scala
--	----------------


**ABB**

ABB Technology Ltd

	Doc. N°.
	N° Doc.

1VCD400189

Sh.N°.	
N°Pag.	2




CIRCUIT DIAGRAM OF HD4/R-SEC C. BREAKER  
EQUIPPED WITH ESH OPERATING MECHANISM  
WITH REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY  
SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE HD4/R-SEC  
con COMANDO ESH  
CON Relè REF601 - REF601/CEI 0-16

Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.		
Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.		

TC Respons. Respons. TC	Drawn Disegnato	Approved Approvato
ITSCB	Checked Verificato	Take over dep. Uff. Utilizz.
Rev. Mod.	V4808	


**ABB** ABB Technology Ltd


Title Titolo	CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE	Lang. Lingua
Apparatus Apparecchio	HD4/R-SEC	Scale Scala
Doc. N° N° Doc.	1VCD400189	Sh. N° N° Pag.



CIRCUIT DIAGRAM OF HD4/R-SEC C. BREAKER  
EQUIPPED with ESH OPERATING MECHANISM  
WITH REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY

SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE HD4/R-SEC  
con COMANDO ESH  
CON Relè REF601 - REF601/CEI 0-16

Ord. Art. Conferma	Item Pos.	Origin Origine	TC Respons. Respons. TC	Drawn Disegnato	Approved Approvato	Title Titolo	CIRCUIT DIAGRAM	Lang. Lingua
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.			ITSCB	Checked Verificato	Take over dep. UFF. Utilizz.	SCHEMA CIRCUITALE		
				Rev. Mod.	V5962	V4808	Apparatus Apparecchio	HD4/R-SEC
Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati, con divieto di riproduzione, utilizzo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.				ABB Technology Ltd		Doc. N° N° Doc.	1VCD400189	Sh. N° N° Pag. 4





CIRCUIT DIAGRAM OF HD4/R-SEC C. BREAKER  
EQUIPPED with ESH OPERATING MECHANISM  
WITH REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY

SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE HD4/R-SEC  
con COMANDO ESH  
CON Relè REF601 - REF601/CEI 0-16

Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine	TC Respons. Respons. TC	Drawn Disegnato	Approved Approvato	Title Titolo	CIRCUIT DIAGRAM	Lang. Lingua
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.			ITSCB	Checked Verificato	Take over dep. Uff. Utilizz.	SCHEMA CIRCUITALE		
				Rev. Mod.	V4808	Apparatus Apparecchio	HD4/R-SEC	Scale Scala
Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.			ABB	ABB Technology Ltd		Doc. N. N° Doc.	1VCD400189	Sh. N° N° Pag. 5























CIRCUIT DIAGRAM OF HD4/R-SEC C. BREAKER  
EQUIPPED WITH ESH OPERATING MECHANISM  
WITH REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY

SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE HD4/R-SEC  
CON Rel<sup>con</sup> REF601 - REF601/CEI 0-16

Ord. Ark. Conferma	Item Doc.	Origin Origine
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.		
Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riproduzione, utilizzo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.		

TC Respons. Respons. TC	Drawn Disegnato	Approved Approvato
ITSCB	Checked Verificato	Take over dep. UFF. Utilizz.
	Rev. Mod.	V4808
 <b>ABB Technology Ltd</b>		

Title Titolo	CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE	Lang. Lingua
Apparatus Apparecchio	HD4/R-SEC	Scale Scala
Doc. N°. N° Doc.	1VCD400189	Sh. N°. N° Sh. 1/2

SEGNI GRAFICI PER SCHEMI ELETTRICI (NORME IEC 60617 E CEI EN 60617)  
GRAPHICAL SYMBOLS FOR ELECTRICAL DIAGRAMS (IEC 60617 STANDARD)

SEGNO SYMBOL	IEC REF. NUMBER	LEGENDA CAPTION					
				07-06-02 02-13-01	-MAKE CONTACT WITHOUT SPRING RETURN (STAY PUT) WITH MANUAL ACTUATOR RESET -CONTATTO DI CHIUSURA A POSIZIONE MANTENUTA E RIPRISTINO CON AZIONATORE MANUALE		07-08-01 -CONTATTO DI POSIZIONE DI CHIUSURA (FINE CORSA) -POSITION SWITCH (LIMIT SWITCH), MAKE CONTACT
	02-08-01	-EFFETTO TERMICO -THERMAL EFFECT		04-02-01	-CONDENSATORE (SEGNO GENERALE) -CAPACITOR (GENERAL SYMBOL)		07-08-02 -CONTATTO DI POSIZIONE DI APERTURA (FINE CORSA) -POSITION SWITCH (LIMIT SWITCH), BREAK CONTACT
	02-08-02	-EFFETTO ELETTROMAGNETICO -ELECTROMAGNETIC EFFECT		06-04-01	-MOTORE (SEGNO GENERALE) -MOTOR (GENERAL SYMBOL)		07-13-05 07-01-05 -INTERRUTTORE DI POTENZA AD APERTURA AUTOMATICA -CIRCUIT BREAKER WITH AUTOMATIC RELEASE
	02-13-05	-COMANDO A PULSANTE -OPERATED BY PUSHING		09-09-09	-SENSORE DI CORRENTE -CURRENT SENSING ELEMENT		07-15-01 -BOBINA DI COMANDO (SEGNO GENERALE) -OPERATING DEVICE (GENERAL SYMBOL)
	02-15-01	-TERRA (SEGNO GENERALE) -EARTH, GROUND (GENERAL SYMBOL)		06-13-11	-SENSORE DI CORRENTE, CON SECONDARIO AVVOLTO E CON PRIMARIO COSTITUITO DA TRE CONDUTTORI PASSANTI -CURRENT SENSOR WITH ONE PERMANENT WINDING AND THREE THREADED WINDINGS		07-16-01 -RELE' DI MASSIMA CORRENTE CON CARATTERISTICA DI RITARDO A TEMPO LUNGO REGOLABILE -OVERCURRENT RELAY WITH ADJUSTABLE LONG TIME-LAG CHARACTERISTIC
	02-15-04	-MASSA, TELAIO -FRAME, CHASSIS					07-16-01 -RELE' DI MASSIMA CORRENTE CON CARATTERISTICA DI RITARDO A TEMPO LUNGO INVERSO -OVERCURRENT RELAY WITH INVERSE LONG TIME-LAG CHARACTERISTIC
	03-01-07 03-01-09	-CONDUTTORI IN CAVO SCHERMATO (ESEMPIO: DUE CONDUTTORI) -CONDUCTORS IN A SCREENED CABLE, TWO CONDUCTORS SHOWN		06-14-04	-RADDRIZZATORE A DUE SEMIONDE -RECTIFIER IN FULL WAVE (BRIDGE) CONNECTION		07-16-01 -RELE' DI MASSIMA CORRENTE CON CARATTERISTICA DI RITARDO A TEMPO BREVE REGOLABILE -OVERCURRENT RELAY WITH ADJUSTABLE SHORT TIME-LAG CHARACTERISTIC
	03-02-01	-CONNESSIONE DI CONDUTTORI -CONNECTION OF CONDUCTORS		07-02-01	-CONTATTO DI CHIUSURA -MAKE CONTACT		07-16-01 -RELE' DI MASSIMA CORRENTE ISTANTANEO -INSTANTANEOUS OVERCURRENT OR RATE-OF-RISE RELAY
	03-02-02	-TERMINALE O MORSETTO -TERMINAL		07-02-03	-CONTATTO DI APERTURA -BREAK CONTACT		07-16-01 -RELE' DI MASSIMA CORRENTE PER GUASTO A TERRA CON CARATTERISTICA DI RITARDO A TEMPO LUNGO REGOLABILE -EARTH FAULT OVERCURRENT RELAY WITH ADJUSTABLE LONG TIME-LAG CHARACTERISTIC
	03-03-05	-PRESA E SPINA (FEMMINA E MASCHIO) -PLUG AND SOCKET (MALE AND FEMALE)	DI1-2 	09-09-04	-INGRESSO BINARIO DIGITALE ISOLATO -INSULATED BINARY DIGITAL INPUT		08-10-01 -LAMPADA (SEGNO GENERALE) -LAMP (GENERAL SYMBOL)

CIRCUIT DIAGRAM OF HD4/R-SEC C. BREAKER  
EQUIPPED WITH ESH OPERATING MECHANISM  
WITH REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY  
SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE HD4/R-SEC  
con COMANDO ESH  
CON Relè REF601 - REF601/CEI 0-16

Ord. Ark. Item Origin  
Pos. Pos. Origine  
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.  
Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.

TC Respons. Respos. TC  
Drawn Disegnato  
Checked Verificato  
V4808  
Rev. Mod.  
Approved Approvato  
Take over dep. Uff. Utilizz.  
Title Titolo  
CIRCUIT DIAGRAM  
SCHEMA CIRCUITALE  
Apparatus Apparecchio  
HD4/R-SEC  
Doc. N°  
N° Doc.  
1VCD400189  
ABB  
ABB Technology Ltd

Long. Lingua  
Scale Scala  
Sh. N°  
N°  
14  
423116/B

DESIGNAZIONI DI RIFERIMENTO DEGLI OGGETTI NEI DOCUMENTI ELETTRICI  
(IN CONFORMITA' ALLA NORMA IEC 81346-2 E ALLA NORMA TECNICA ABB 2NBA000001)

STATO DI FUNZIONAMENTO RAPPRESENTATO

Lo schema è rappresentato nelle seguenti condizioni:

- interruttore aperto
- circuiti in assenza di tensione
- molle di chiusura scariche
- sganciatori non intervenuti
- esclusore meccanico dello sganciatore di minima tensione disattivato
- pressione del gas SF6 al valore nominale di servizio (380 kPa assoluti).

LEGENDA

- = Numero di figura dello schema
- \* = Vedere la nota indicata dalla lettera
- BCN = Sensore di corrente omopolare, esterno all'interruttore e con collegamenti a cura del cliente, per lo sganciatore a microprocessore REF601 o per REF601/CEI 0-16
- BCR = Sganciatore di massima corrente a microprocessore tipo REF601 (sec. IEC 60255-3) con le seguenti funzioni protettive:
  - contro sovraccarico con tempo di intervento lungo indipendente, inverso, molto Inverso o estremamente inverso
  - contro corto circuito con tempo di intervento breve indipendente
  - contro corto circuito con tempo di intervento istantaneo
  - contro guasto a terra con tempo di intervento breve indipendente
  - contro corto circuito guasto a terra con tempo di intervento istantaneo
- BCR = Sganciatore di massima corrente a microprocessore tipo REF601/CEI 0-16 (sec. CEI 0-16) con le seguenti funzioni protettive:
  - contro sovraccarico con tempo indipendente
  - contro corto circuito con tempo indipendente
  - contro guasto a terra con tempo di intervento breve indipendente
  - contro corto circuito guasto a terra con tempo di intervento istantaneo
- BCT1, ..., 3 = Sensori di corrente ubicati sulle fasi L1-L2-L3 per la misura di corrente sugli sganciatori a microprocessore REF601 o REF601/CEI 0-16
- BER = Dispositivo per il controllo della continuità dell'avvolgimento dello sganciatore di apertura (vedi nota E)
- BGB1 = Contatti ausiliari dell'interruttore
- BGB5 = Contatto per la segnalazione elettrica di sganciatore di minima tensione eccitato/diseccitato
- BGB6 = Contatto per la segnalazione elettrica di sganciatore di minima tensione disattivato
- BGS1 = Contatto di fine corsa del motore carica molle
- BGS2 = Contatto di segnalazione molle di chiusura cariche-scariche
- BPS = Pressostato con due soglie di intervento:
  - intervento per pressione gas bassa.
  - Il contatto 11-12-14 commuta, rispetto alla posizione indicata nello schema, quando la pressione del gas da 380kPa assoluti raggiunge un valore inferiore a 310 kPa assoluti. In caso di ripristino della pressione nominale lo stesso contatto commuta nuovamente quando, partendo da un valore inferiore a 310 kPa assoluti, si raggiunge il valore di 340 kPa assoluti.

-intervento per pressione gas insufficiente.

Il contatto 21-22 commuta invece quando la pressione del gas da 380 kPa assoluti raggiunge un valore inferiore a 280 kPa assoluti. In caso di ripristino della pressione nominale lo stesso contatto commuta nuovamente quando, partendo da un valore inferiore a 280 kPa assoluti, si raggiunge il valore di 310 kPa assoluti.

- DI 1 = Ingresso digitale per il ripristino dei contatti di segnalazione DO 1, DO 2, DO 3 (per sganciatori a microprocessore REF601-REF601/CEI 0-16)
- DI 2 = Ingresso digitale per il contatto di apertura -SFO3 (per sganciatori a microprocessore REF601-REF601/CEI 0-16)
- DO 1 = Uscita digitale per il contatto di segnalazione elettrica di relè intervenuto per massima corrente (> o >> o >>>). (per sganciatori a microprocessore REF601-REF601/CEI 0-16)
- DO 2 = Uscita digitale per il contatto di segnalazione elettrica di relè intervenuto per massima corrente omopolare (> or >>). (per sganciatori a microprocessore REF601-REF601/CEI 0-16)
- DO 3 = Uscita digitale per il contatto di segnalazione elettrica di circuiti di controllo e attuazione pronti. (per sganciatori a microprocessore REF601-REF601/CEI 0-16)  
Sono verificate le condizioni seguenti :
  - disponibilità energia di attuazione -MBU
  - microprocessore funzionante
  - alimentazione ausiliaria presente
- DO 4 = Uscita digitale per il contatto di sgancio tramite lo sganciatore di minima tensione -MBU (per sganciatore a microprocessore REF601/CEI 0-16)
- DO 5 = Uscita digitale per la chiusura interruttore (temporizzata 200 ms)
- DO 6 = Uscita digitale per l'apertura interruttore (temporizzata 200 ms)
- FCM1 = Interruttore magnetotermico per la protezione del motore carica molle (vedi nota F)
- MAS = Motore per la carica molle di chiusura (vedi nota C)
- MBC = Sganciatore di chiusura
- MB01 = Primo sganciatore di apertura (vedi nota E)
- MB02 = Secondo sganciatore di apertura (vedi nota E)
- MB03 = Solenoide di apertura per sganciatore a microprocessore PR521
- MBU = Sganciatore di minima tensione (vedi nota B)
- KFI = Circuito integrato, per il controllo della pressione del gas, comprendente:
  - PFG = Led verde per la segnalazione di pressione gas normale
  - PFR = Led rosso per la segnalazione di pressione gas insufficiente
  - PFY = Led giallo per la segnalazione di pressione gas bassa
  - KFA1 = Relè ausiliario per la duplicazione dei contatti del pressostato -BPS con intervento per pressione gas bassa
  - KFA2 = Relè ausiliario per la duplicazione dei contatti del pressostato -BPS con intervento per pressione gas insufficiente
  - XDB5 = Connettore

D	CIRCUIT DIAGRAM OF HD4/R-SEC C. BREAKER EQUIPPED with ESH OPERATING MECHANISM WITH REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY  SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE HD4/R-SEC con COMANDO ESH CON Relè REF601 - REF601/CEI 0-16	Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine	TC Respons. Respons. TC	Drawn Disegnato	Approved Approvato	Title Titolo	Lang. Lingua
		We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.			ITSCB	Checked Verificato	Take over dep. Uff. Utilizz.	CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE	
		Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.			Rev. Mod.	V4808		Apparatus Apparecchio	Scale Scala
					ABB		ABB Technology Ltd	Doc. N° N° Doc.	Sh. N° N° Fog.
								HD4/R-SEC	1VCD400189
									15





	1	2	3	4	5	6
A	INCOMPATIBILITÀ					
	Non si possono fornire contemporaneamente sullo stesso contattore i circuiti indicati con le seguenti figure:					
B	2-56	5-16	5-57	7-55-56	9-10	9-16 11-14
	10-50-51-52-53-54-55-56-57-58	11-15-16	16-55-56	20-24-25		
C	20-57	22-23	26-27			
	NOTE					
D	A) L'interruttore viene corredato delle sole applicazioni specificate nella conferma d'ordine. Per la stesura dell'ordine consultare il catalogo dell'apparecchio.					
	B) Lo sganciatore di minima tensione può essere fornito per alimentazione con tensione derivata a monte dell'interruttore o da una sorgente indipendente. E' consentito l'impiego dello sganciatore di minima tensione sia istantaneo sia con ritardatore elettronico (esterno all'interruttore). Il ritardatore elettronico è incompatibile con le fig.57. La chiusura dell'interruttore è consentita solo a sganciatore eccitato. (il blocco della chiusura è realizzato meccanicamente). A richiesta è disponibile il contatto di fig. 24 oppure quello di fig. 25. (la segnalazione è persistente). Nel caso vi sia la stessa alimentazione per gli sganciatori di chiusura e di minima tensione e si voglia la chiusura automatica dell'interruttore al ritorno della tensione ausiliaria, è necessario introdurre un ritardo di 50 ms tra l'istante di consenso dello sganciatore di minima tensione e l'eccitazione dello sganciatore di chiusura. Ciò può essere realizzato tramite un circuito esterno all'interruttore comprendente un contatto di chiusura permanente, il contatto indicato in fig. 24 e un relè ritardatore. N.B.: quando è richiesto lo sganciatore di massima corrente REF601/CEI 0-16, lo sganciatore di minima tensione è fornito di serie ed è solo di tipo istantaneo (Fig.57)					
D	C) Controllare la potenza del circuito ausiliario per verificare la possibilità di mettere contemporaneamente in moto più motori per la carica delle molle di chiusura. Per evitare assorbimenti eccessivi è necessario caricare le molle a mano prima di dare tensione al circuito ausiliario.					
	D) Contatto di segnalazione bobina esclusa (-BGB6) non disponibile per esclusore meccanico temporaneo.					
D	E) Il circuito per il controllo della continuità dell'avvolgimento degli sganciatori deve essere utilizzato esclusivamente per tale funzione. Con alimentazione inferiore a 220V collegare il dispositivo "Control Coil Continuity" oppure relè o lampada di segnalazione che assorba una corrente non superiore a 20 mA. Con alimentazione uguale o superiore a 220V collegare relè o lampada di segnalazione che assorba una corrente non superiore a 10 mA. Utilizzi diversi compromettono l'integrità dello sganciatore.					
	F) L'interruttore -FCM1 di fig. 21 deve essere sempre previsto nel caso di motore carica molle alimentato a 24V c.c. Nel caso di apertura causata da un guasto sul motore è sempre necessario, prima di eseguire il ripristino manuale, completare la carica delle molle per mezzo dell'apposita manovella.					
D	H) Quando viene richiesta la fig. 9, il contatto ai morsetti 7-8 del pacco -BGB1 non è disponibile per la fig. 32					
	L) Sgancio tramite -MBU, obbligatorio solo REF601/CEI 0-16; la tensione di alimentazione -MBU, -MB01, -MBC (se prevista) deve essere uguale ed entro il campo di alimentazione della protezione REF601					
D	M) Solo per relè REF601-IEC					
D	CIRCUIT DIAGRAM OF HD4/R-SEC C. BREAKER EQUIPPED WITH ESH OPERATING MECHANISM WITH REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY  SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE HD4/R-SEC con COMANDO ESH CON Relè REF601 - REF601/CEI 0-16		Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine	TC Respons. Respons. TC
			We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.		ITSCB	Drawn Disegnato
D			Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.		Checked Verificato	Approved Approvato
					Take over dep. Uff. Utilizz.	Title Titolo
D					Rev. Mod.	Apparatus Apparecchio
					V5962 V4808	HD4/R-SEC
D					ABB	Doc. N° N° Doc.
					ABB Technology Ltd	1VCD400189
D						Sh. N° N° Pag.
						17
D						423116/B

REFERENCE DESIGNATION OF OBJECTS IN ELECTRICAL DOCUMENTS  
(IN COMPLIANCE WITH STANDARD IEC 81346-2 AND ABB TECHNICAL STANDARD 2NBA000001)

REPRESENTED OPERATIONAL STATE

The diagram indicates the following conditions:

- circuit breaker in open position
- de-energized circuits
- discharged closing springs
- releases not tripped
- mechanical override of undervoltage release deactivated
- SF6 gas pressure at rated service value (380 kPa absolute).

CAPTION

- = Reference number of diagram figure  
\* = See note indicated by the letter
- BCN = Homopolar current sensor, external to the breaker and with connections at customer's care, for the REF601 microprocessor based release and for REF601/CEI 0-16
- BCR = Microprocessor based overcurrent release type REF601 with the following protective functions (acc. to IEC 60255-3):  
-against overload with definite, inverse, very inverse or extremely inverse long time-delay trip  
-against short-circuit with definite short time-delay trip  
-against short-circuit with instantaneous trip  
-against earth fault with definite short time-delay trip  
-against earth fault short-circuit with instantaneous trip
- BCR = Microprocessor based overcurrent release type REF601/CEI 0-16 (acc. to CEI 0-16 with the following protective functions:  
-against overload with definite time-delay trip  
-against short-circuit with definite time-delay trip  
-against earth fault with definite short time-delay trip  
-against earth fault short-circuit with instantaneous trip
- BCT1, ..., 3 = Current sensors located on L1-L2-L3 phases for current measurement on the REF601 or REF601/CEI 0-16 microprocessor based release
- BER = Device for the supervision of shunt opening release coil continuity (see note E)
- BGB1 = Circuit breaker auxiliary contacts  
-BGB5 = Contact signalling undervoltage release energized/de-energized  
-BGB6 = Contact signalling undervoltage release deactivate  
-BGS1 = Limit switch of the springs charging motor  
-BGS2 = Limit switch signalling closing springs charged or discharged  
-BPS = Pressure-switch with two operating levels:  
-operating for low gas pressure:  
Contact 11-12-14 changes position, as regard the position indicated on the diagram, when the pressure from 380 kPa absolute gets to a value lower than 310 kPa absolute. In case of rated pressure reset the same contact changes again position when the pressure, from a value lower than 310 kPa absolute,

-operating for insufficient gas pressure:

Contact 21-22 changes position when the pressure from 380 kPa absolute gets to a value lower than 280 kPa absolute. In case of rated pressure reset the same contact changes again position when the pressure, from a value lower than 280 kPa absolute, gets up to 310 kPa absolute.

- DI 1 = Digital input for DO 1, DO 2, DO 3 reset signalling contact (for microprocessors release REF601-REF601/CEI 0-16 type)
- DI 2 = Digital input for -SF03 signalling contact (for microprocessors release REF601-REF601/CEI 0-16 type)
- DO 1 = Digital output for tripped solenoid for overcurrent signalling contact (I> or I>> or I>>>) (for microprocessors release REF601-REF601/CEI 0-16 type)
- DO 2 = Digital output for tripped solenoid for homopolar overcurrent signalling contact (I< or I<>>) (for microprocessors release REF601-REF601/CEI 0-16 type)
- DO 3 = Digital output for control and actuating circuits ready signalling contact. (for microprocessors release REF601-REF601/CEI 0-16 type)  
The following conditions are fulfilled:  
-capacitive energy available for -MBU operation  
-microprocessor in working conditions  
-available auxiliary power supply
- DO 4 = Digital output for tripping by -MBU solenoid (for microprocessor release REF601/CEI 0-16 type)
- DO 5 = Digital output for circuit breaker closing (200 ms timed)
- DO 6 = Digital output for circuit breaker opening (200 ms timed )
- FCM1 = Miniature breaker with thermomagnetic O/C release for protection of the spring-charging motor (see note F)
- MAS = Motor for the closing charging springs (see note C)
- MBC = Shunt closing release
- MB01 = First shunt opening release (see note E)
- MB02 = Second shunt opening release (see note E)
- MB03 = Opening solenoid for the PR521 microprocessor based release
- MBU = Undervoltage release (see note B)
- KFI = Integrated gas pressure control circuit, including:  
-PFG = Green led indicating normal gas pressure  
-PFR = Red led indicating insufficient gas pressure  
-PFY = Yellow led indicating low gas pressure  
-KFA1 = Auxiliary relay to double the -BPS pressure-switch contacts operating for low gas pressure  
-KFA2 = Auxiliary relay to double the -BPS pressure-switch contacts operating for insufficient gas pressure  
-XDB5 = Connector

Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine	TC Respons. Respons. TC	Drawn Disegnato	Approved Approvato	Title Titolo	Lang. Lingua
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.			ITSCB	Checked Verificato	Take over dep. Uff. Utilizz.	CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE	
Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.			Rev. Mod.	V4808		Apparatus Apparecchio	Scale Scala
			ABB		ABB Technology Ltd	Doc. N° N° Doc.	Sh.N° N°
						1VCD400189	18

CIRCUIT DIAGRAM OF HD4/R-SEC C. BREAKER  
EQUIPPED with ESH OPERATING MECHANISM  
WITH REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY

SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE HD4/R-SEC  
con COMANDO ESH  
CON Relè REF601 - REF601/CEI 0-16

1	2	3	4	5	6																														
A	<p>-QAB = Circuit breaker accessories</p> <p>-SFC = Pushbutton or contact for the circuit breaker closing</p> <p>-SFO = Pushbutton or contact for the circuit breaker opening</p> <p>-SFO3 = Contact for the c. breaker opening through the REF601-REF601/CEI 0-16</p> <p>-SR = Reset pushbutton (trip protection signalling reset)</p> <p>-TB1, -TB2 = Rectifiers for shunt opening releases -MB01 and -MB02</p> <p>-RF = Filter (provided with 220V d.c. voltage supply only)</p> <p>-XA4 = Switchgear terminal board ,mounted external to the circuit breaker (Special terminals for amperometric signal)</p> <p>-XDB = Terminal box for the circuit breaker circuits</p> <p>-XDB2, ...,22 = Connectors of the accessories</p> <p>-XK2 = Output connector</p> <p>- DO 1 , terminals 1-2 : earth fault</p> <p>- DO 2 , terminals 3-4 : phase overcurrent</p> <p>- DO 3 , terminals 5-6 : unit ready</p> <p>- DO 5 , terminals 7-8 : circuit breaker close (200 ms timed)</p> <p>- DO 6 , terminals 9-10 : circuit breaker open (200 ms timed)</p> <p>-XK3 = Connector for microprocessors based release REF601 communication interface</p> <p>-XK4 = Input connector</p> <p>- DI 1 , terminals 1-2 : remote opening</p> <p>- DI 2 , terminals 3-4 : signalling contact reset</p> <p>-XK5 = connector for -BCT1 current sensor</p> <p>-XK6 = connector for -BCT2 current sensor</p> <p>-XK7 = connector for -BCT3 current sensor</p> <p>-XK8 = connector for -BCN homopolar current sensor</p> <p>-XK9 = connector for microprocessors based release REF601-REF601/CEI 0-16 supply</p> <p>-XK10 = connector for -MBU opening release (only for REF601/CEI 0-16)</p>																																		
B																																			
C	<p>DIAGRAM FIGURES DESCRIPTION</p> <p>Fig. 1 = Springs charging-motor circuit (see note C)</p> <p>Fig. 2 = Shunt closing release (antipumping is achieved mechanically)</p> <p>Fig. 5 = Instantaneous or time-delayed undervoltage release (see note B).</p> <p>Fig. 7 = First shunt opening release circuit with possibility of permanent supervision of coil continuity (see note E)</p> <p>Fig. 9 = Second shunt opening release circuit with possibility of permanent supervision of coil continuity (see notes E-H)</p> <p>Fig. 10 = Opening solenoid for the PR512 microprocessor based release external to the c. breaker</p> <p>Fig. 11 = Gas pressure control circuit including:</p> <p>-contacts for remote indication of normal, low and insufficient gas pressure.</p> <p>For -BPS pressure-switch tripping values see the caption</p>		<p>Fig. 14 = Integrated gas pressure control circuit, including:</p> <p>-3 leds for local indication of normal, low and insufficient gas pressure</p> <p>-contacts for remote indication of normal, low and insufficient gas pressure</p> <p>-lock of c. breaker closing through a -KFA2 relay auxiliary contact in case of insufficient gas pressure.</p> <p>Choose fig. 15 in order to carry out the c. breaker automatic opening in case of insufficient gas pressure.</p> <p>Foreseen the same voltage supply than the first shunt opening release circuit (-MB01).</p> <p>For -BPS pressure-switch tripping values see the caption</p> <p>Fig. 15 = Circuit for the c. breaker automatic opening in case of insufficient gas pressure (available only if fig. 14 is foreseen)</p> <p>Fig. 16 = Circuit for the lock of c. breaker opening in case of insufficient gas pressure (available only if fig. 14 is foreseen)</p> <p>Fig. 20 = Contact signalling undervoltage release deactivate</p> <p>Fig. 21 = Miniature breaker with thermomagnetic O/C release for protection of the spring-charging motor (see note F)</p> <p>Fig. 22 = Contact signalling closing springs charged</p> <p>Fig. 23 = Contact signalling closing springs discharged</p> <p>Fig. 24 = Contact signalling undervoltage release energized (see note B)</p> <p>Fig. 25 = Contact signalling undervoltage release de-energized (see note B)</p> <p>Fig. 26 = Contact signalling miniature breaker for protection of the spring-charging motor on</p> <p>Fig. 27 = Contact signalling miniature breaker for protection of the spring-charging motor off</p> <p>Fig. 32 = C. breaker available auxiliary contacts (see note H)</p> <p>Fig. 50 = REF601-IEC and REF601-CEI 0-16 microprocessor based release</p> <p>Fig. 51 = Amperometric circuits of the REF601-IEC microprocessor based release with two current sensors (use only on networks with insulated neutral and deactivated earth fault protection)</p> <p>Fig. 52 = Amperometric circuits of the REF601-IEC microprocessor based release with three current sensors (use only on networks with insulated neutral and deactivated earth fault protection)</p> <p>Fig. 53 = Amperometric circuits of the REF601-IEC microprocessor based release with earth fault protection, supplied by two current sensors and by one homopolar current sensor</p> <p>Fig. 54 = Amperometric circuits of the REF601-IEC and REF601-CEI 0-16 microprocessor based release with earth fault protection, supplied by three current sensors and by one homopolar current sensor</p> <p>Fig. 55 = Local opening circuit (-MB01) by REF601-IEC and REF601-CEI 0-16. (see notes E-L)</p> <p>Fig. 56 = Local opening/closing circuits (-MB01, -MBC) by REF601-IEC and REF601-CEI 0-16. (see notes E-L)</p> <p>Fig. 57 = Local opening circuit (-MBU) by REF601-CEI 0-16)</p> <p>Fig. 58 = -XK3 connector for the communication interface module (MODBUS/RTU) of the REF601-IEC and REF601-CEI 0-16 microprocessor based release</p> <p>Fig. 59 = Local opening circuit (-MB01) by REF601-IEC and REF601-CEI 0-16. (see notes E-L)</p> <p>Fig. 60 = Local opening/closing circuits (-MB01, -MBC) by REF601-IEC and REF601-CEI 0-16. (see notes E-L)</p>																																
D	<p>CIRCUIT DIAGRAM OF HD4/R-SEC C. BREAKER EQUIPPED with ESH OPERATING MECHANISM WITH REF601 - REF601/CEI 0-16 RELAY</p> <p>SCHEMA CIRCUITALE DELL'INTERRUTTORE HD4/R-SEC con COMANDO ESH CON Relè REF601 - REF601/CEI 0-16</p>	<table><tr><td>Ord. Ark. Conferma</td><td>Item Pos.</td><td>Origin Origine</td></tr><tr><td colspan="3">We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.</td></tr><tr><td colspan="3">Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.</td></tr></table>	Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine	We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.			Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.			<table><tr><td>TC Respons. Respons. TC</td><td>Drawn Disegnato</td><td>Approved Approvato</td></tr><tr><td>ITSCB</td><td>Checked Verificato</td><td>Take over dep. Uff. Utilizz.</td></tr><tr><td>Rev. Mod.</td><td>V4808</td><td></td></tr></table> <p><b>ABB</b></p> <p>ABB Technology Ltd</p>	TC Respons. Respons. TC	Drawn Disegnato	Approved Approvato	ITSCB	Checked Verificato	Take over dep. Uff. Utilizz.	Rev. Mod.	V4808		<table><tr><td>Title Titolo</td><td>Lang. Lingua</td></tr><tr><td>CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE</td><td></td></tr><tr><td>Apparatus Apparecchio</td><td>Scale Scala</td></tr><tr><td>HD4/R-SEC</td><td></td></tr><tr><td>Doc. N° N° Doc.</td><td>Sh.N° N° Fog.</td></tr><tr><td>1VCD400189</td><td>19</td></tr></table>	Title Titolo	Lang. Lingua	CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE		Apparatus Apparecchio	Scale Scala	HD4/R-SEC		Doc. N° N° Doc.	Sh.N° N° Fog.	1VCD400189	19	
Ord. Ark. Conferma	Item Pos.	Origin Origine																																	
We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.																																			
Ci riserviamo tutti i diritti connessi con il presente documento e con l'oggetto o la materia ivi rappresentati con divieto di riprodurlo, utilizzarlo o renderlo accessibile a terzi in assenza di previa autorizzazione.																																			
TC Respons. Respons. TC	Drawn Disegnato	Approved Approvato																																	
ITSCB	Checked Verificato	Take over dep. Uff. Utilizz.																																	
Rev. Mod.	V4808																																		
Title Titolo	Lang. Lingua																																		
CIRCUIT DIAGRAM SCHEMA CIRCUITALE																																			
Apparatus Apparecchio	Scale Scala																																		
HD4/R-SEC																																			
Doc. N° N° Doc.	Sh.N° N° Fog.																																		
1VCD400189	19																																		
1	2	3	4	5	6																														
					423116/B																														

</