經 濟 部 標 準 檢 驗 局

BUREAU OF STANDARDS,METROLOGY AND INSPECTION, MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

Product Certification PCD01

商 品 驗 證 登 錄 證 書

CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼： CI315067070255 號 00
Certificate No.

茲據 艾波比股份有限公司 申請驗證登錄，經審查結果符合規定，准予登錄並使用商品安全標章 及識別號碼： R31707 。其登錄事項如下：
The application made by ABB LTD for Registration of Product Certification has been reviewed and found to be in compliance with related regulations. Therefore, registration is granted with the Product Safety Mark and the Identification No. R31707 . Details of the registration are follows :

申 請 人 ： 艾波比股份有限公司 統一編號： 22522313
Applicant Uniform No.

地 址 ： 台北市內湖區基湖路18號10F
Address

生產廠場 ： ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Factory

廠 址 ： D-69123 HEIDELBERG, EPPELHEIMER STRABE 82
Factory Address

商品種類名稱：
Type/name of product

商品分類號列： 8536.20.49.00.6
C.C.C Code

中文名稱 ： 無熔線斷路器
Chinese name

英文名稱 ： Molded Case Circuit Breaker
English name

型 式： S204 4P 63AF 50/60hz Icn=Ics, 6kA at 220V/380V
Type

系列型式 ： B6, B10, B13, B16, B20, B25, B32, B40, B50, B63 C0.5, C1, C1.6, C2, C3, C4, C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25 , C32, C40 , C50 , C63 詳如附表 D0.5, D1, D1.6, D2, D3, D4, D6, D8, D10, D13, D16, D20, D25, D32, D40, D50, D63
Series of the type

依據標準 ： IEC60898-1 2003
Standards

標準檢驗局或所屬分局發證（發證地址：100臺北市中正區濟南路1段4號）
（本證書經驗證機關使用鋼印後生效）
This certificate is issued by the BSMI. (No.4, Sec. 1, Jinan Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan)
(This certificate will become effective only when stamped with the BSMI seal.)

登錄日期：中華民國	105	年	03	月	07	日
Registration Date	2016	(year)	03	(month)	07	(day)
本證書有效期限至	108	年	03	月	06	日
Expiration Date	2019	(year)	03	(month)	06	(day)
發證日期：中華民國	105	年	03	月	07	日
Date of issue	2016	(year)	03	(month)	07	(day)

註1：持本證書進口驗證登錄商品時，進口人須與本證書名義人相同。

註2：次年度商品驗證登錄年費繳納期限為當年11月30日，逾期未繳納者，經限期繳納屆期未繳納，即依商品檢驗法第42條第7款規定廢止驗證登錄，並自次年度1月1日起生效。

4109

經 濟 部 標 準 檢 驗 局

BUREAU OF STANDARDS,METROLOGY AND INSPECTION,
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS

商 品 驗 證 登 錄 證 書

CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF PRODUCT CERTIFICATION

證書號碼： CI315067070255 號 00
Certificate No.

系列型式：
Series of the type

S201 (1P), 63AF, Icn=Ics, 6kA at 220V/380V B6, B10, B13, B16, B20, B25, B32, B40, B50, B63
C0.5, C1, C1.6, C2, C3, C4, C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25 , C32, C40 , C50 , C63
D0.5, D1, D1.6, D2, D3, D4, D6, D8, D10, D13, D16, D20 , D25, D32, D40, D50, D63

S201 (1P+N), 63AF, Icn=Ics, 6kA at 220V/380V B6, B10, B13, B16, B20, B25, B32, B40, B50, B63
C0.5, C1, C1.6, C2, C3, C4, C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25 , C32, C40 , C50 , C63
D0.5, D1, D1.6, D2, D3, D4, D6, D8, D10, D13, D16, D20 , D25, D32, D40, D50, D63

S202 (2P), 63AF, Icn=Ics, 6kA at 220V/380V B6, B10, B13, B16, B20, B25, B32, B40, B50, B63
C0.5, C1, C1.6, C2, C3, C4, C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25 , C32, C40 , C50 , C63
D0.5, D1, D1.6, D2, D3, D4, D6, D8, D10, D13, D16, D20 , D25, D32, D40, D50, D63

S203(3P), 63AF, Icn=Ics, 6kA at 220V/380V B6, B10, B13, B16, B20, B25, B32, B40, B50, B63
C0.5, C1, C1.6, C2, C3, C4, C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25 , C32, C40 , C50 , C63
D0.5, D1, D1.6, D2, D3, D4, D6, D8, D10, D13, D16, D20 , D25, D32, D40, D50, D63

S203(3P+N), 63AF, Icn=Ics, 6kA at 220V/380V B6, B10, B13, B16, B20, B25, B32, B40, B50, B63
C0.5, C1, C1.6, C2, C3, C4, C6, C8, C10, C13, C16, C20, C25 , C32, C40 , C50 , C63
D0.5, D1, D1.6, D2, D3, D4, D6, D8, D10, D13, D16, D20 , D25, D32, D40, D50, D63

（以下空白）