

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

ABB-Stotz-Kontakt GmbH  
Eppelheimer Straße 82  
69123 Heidelberg

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Leitungsschutzschalter**

**Circuit-breaker**

**Serie / series SH20.; SH20.L; SH20.T; SH20.M**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11):2006-03; EN 60898-1:2003+A1:2004+Cor. 2004+A11:2005  
DIN EN 60898-1/A12 (VDE 0641-11/A12):2009-02; EN 60898-1:2003/A12:2008  
DIN EN 60898-1/A13 (VDE 0641-11/A13):2013-01; EN 60898-1:2003/A13:2012



Aktenzeichen: 70000-1200-0247 / 235893

File ref.:

Ausweis-Nr. 40029649

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2010-03-16

(letzte Änderung / updated 2017-09-05 )

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

  
H. König

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
ABB-Stotz-Kontakt GmbH, Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg

Aktenzeichen / *File ref.*

70000-1200-0247 / 235893 / CC2 / HF

letzte Änderung / *updated*

2017-09-05

Datum / *Date*

2010-03-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029649.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029649.*

## Leitungsschutzschalter

### *Circuit-breaker*

### Serie / series SH20.; SH20.L; SH20.T; SH20.M

Typ(en) / *Type(s)*

#### SH20.; SH20.L; SH20.T; SH20.M

Bemessungsspannung  
*Rated voltage*

AC 230 V  
AC 230/400 V  
AC 400 V

Bemessungsstrom  
*Rated current*

0,5 A; 1 A; 1,6 A; 2 A; 3 A; 4 A; 6 A; 8 A;  
10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 40 A

50 A; 63 A

Bemessungsfrequenz  
*Rated frequency*

50/60 Hz

Bemessungsschaltvermögen  
*Rated making and breaking capacity*

10 kA (Typ / type SH20.M)  
6 kA (Typ / type SH20.)  
4,5 kA (Typ / type SH20.L)  
3 kA (Typ / type SH20.T)

Energiebegrenzungsklasse  
*Energy limiting class*

3 (B; C)

Auslösecharakteristik  
*Instantaneous tripping current*

B; C  
D

Abstand des Gitterstromkreises  
*Grid distance*

35 mm

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
ABB-Stotz-Kontakt GmbH, Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg

Aktenzeichen / *File ref.*

70000-1200-0247 / 235893 / CC2 / HF

letzte Änderung / *updated*

2017-09-05

Datum / *Date*

2010-03-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029649.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029649.*

Anzahl der Pole

einpolig  
zweipolig  
dreipolig  
vierpolig  
einpolig + N  
dreipolig + N

*Number of poles*

*single-pole  
two-pole  
three-pole  
four-pole  
single-pole + neutral  
three-pole + neutral*

Anschluss  
*Connection*

Schraubklemmen / screw terminals

Anbringungsart  
*Attachment type*

Tragschienenmontage / mounting rail

Weitere Hinweise

Der Punkt "." in der Typenbezeichnung SH20.; SH20.L; SH20.T; SH20.M steht für die Anzahl der Pole:  
1; 2; 3; 4; 1-NA; 3-NA

*Further details*

*The point "." embedded in the type designation SH20.; SH20.L; SH20.T; SH20.M represents the number of poles:  
1; 2; 3; 4; 1-NA; 3-NA*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet CC2  
*Section CC2*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
ABB-Stotz-Kontakt GmbH, Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg

Aktenzeichen / *File ref.*  
70000-1200-0247 / 235893 / CC2 / HF

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*  
2017-09-05 2010-03-16

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029649.  
*This supplement is part of the Certificate No. 40029649.*

## Leitungsschutzschalter *Circuit-breaker* Serie / series SH20.; SH20.L; SH20.T; SH20.M

### Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/ <i>Reference</i> <b>30019816</b>	ABB LV Installation Materials Co. Ltd., Beijing No.17, Kangding Street, Beijing Economic-Techn. Developm. Area 100176 BEIJING Beijing CHINA
---	---

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet CC2  
*Section CC2*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
ABB-Stotz-Kontakt GmbH, Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg

Aktenzeichen / *File ref.*

70000-1200-0247 / 235893 / CC2 / HF

letzte Änderung / *updated*

2017-09-05

Datum / *Date*

2010-03-16

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40029649.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40029649.*

## **Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:**

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH ([www.vde.com\AGB-Institut](http://www.vde.com\AGB-Institut)). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

### **Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:**

*Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute ([www.vde.com\terms-institute](http://www.vde.com\terms-institute)). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.*

*The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).*

*The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.*

*Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.*

*The approval is solely signed on the first page.*