

CENELEC-Zertifizierungs-Abkommen

CENELEC Certification Agreement · CCA · Accord de Certification du CENELEC

Mitteilung von Prüfergebnissen

Notification of Test Results

CCA/ DE1 33976

Erzeugnis <i>Product</i>	Leitungsschutzschalter / Circuit-breaker
geprüft im Auftrag von <i>tested by request of</i>	ABB-Stotz-Kontakt GmbH, Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg, GERMANY
hergestellt in (Firma und Ort) <i>manufactured at (Name and place)</i>	ABB LV Installation Materials Co. Ltd., Beijing No.17, Kangding Street, Beijing Economic-Techn. Developm. Area, 100176 BEIJING CHINA
Betriebsdaten und wichtige Merkmale <i>Rating and principal characteristics</i>	0,5 A to 40 A; 230/400V a.c. Number of poles: 1; 2; 3; 4; 1+N; 3+N
Warenzeichen (falls vorhanden) <i>Trade mark (if any)</i>	ABB
Typenbezeichnung <i>Model/Type ref.</i>	S20.M; S20.; S20.L
Zus. Information (falls erforderlich) <i>Additional information (if necessary)</i>	Expansion of the range 10kA (S200M); 6kA (S200); 4,5kA (S200L) see test report WMT

Ein Muster dieses Erzeugnisses ist geprüft und als in Übereinstimmung mit der gültigen Norm
A sample of the product has been tested and found to be in conformity with the current standard

(HD/EN und gleichwertige nationale Norm – Nummer und Ausgabe)
(HD/EN and equivalent national standard – Number and edition)

EN 60898-1:2003+A1:2004+Cor. 2004+A11:2005

befunden worden, wie es aus dem Prüfbericht (Aktenzeichen/Nr. 70000-1200-0711/124232-001 to 044) hervorgeht.
as shown in the test report (reference no.).

D-63069 Offenbach am Main, 2010-03-15
Merianstrasse 28

Bearbeiter/Tel.: FG32/ Hampe / ham-mak, -417
Aktenzeichen: 70000-1200-0711/124232-001 to 044
Internal reference

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

