

C E R T I F I C A T E

Standard :
Standar

SNI IEC 60898-1:2009

Certificate Number :
Nomor Sertifikat

ABB/003-MGI-012/IX/19

Reference Number :
Nomor Referensi

ABB/004/STF/XII/18-3762008589

PT Multicert Global Indonesia certifies the following(s) in accordance with the product certification scheme type 5

PT Multicert Global Indonesia memberikan sertifikat sesuai informasi di bawah ini berdasarkan skema sertifikasi produk tipe 5

Company's Name and Address :
Nama dan Alamat Perusahaan

PT ABB SAKTI INDUSTRI
World Trade Center 3, Lt. 26, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, Indonesia

Factory Location :
Lokasi Pabrik

ABB LV INSTALLATION MATERIALS CO., LTD. BEIJING
No.17 Kangding Street, BDA, Beijing 100176, P.R. China

Company's Representative :
Penanggung Jawab

Dodon M. Ramlie

Importer's Name and Address :
Nama dan Alamat Importir)*

PT ABB SAKTI INDUSTRI
World Trade Center 3, Lt. 26, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920, Indonesia

Business Identification Number :
Nomor Induk Berusaha (NIB)

9120000512827

Name of Product :
Nama Produk

Miniature Circuit Breaker (MCB) for a.c. Operation
Pemutus Sirkuit untuk Operasi Arus Bolak-balik

Type :
Tipe

SH200L, SH200, S200, S200M
For more detail, see Annex to Certificate.
Untuk lebih lengkap, lihat pada Lampiran Sertifikat.

Brand :
Merek

ABB

Validity :
Masa Berlaku

The certificate is valid from:
25 September 2019 until 25 September 2022.
Sertifikat berlaku dari:
25 September 2019 sampai dengan 25 September 2022.
The factory site is subject to annual surveillance audit with the due date for all future audits is on 18 December.
Lokasi pabrik wajib dilakukan audit surveilance tahunan dengan batas waktu seluruh audit berikutnya adalah pada 18 Desember.

Jakarta, 25 September 2019
Nomor Registrasi : 00491.MGI.MC.0919



Hapsari

Hapsari Sulistyorini, SH, LLM / Director

PT MULTICERT GLOBAL INDONESIA
Jl. KH. Mas Mansyur No. 96-98 Kebon Melati, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10230 - INDONESIA. Tel. +62 21 3907774



ANNEX to CERTIFICATE

Standard : SNI IEC 60898-1:2009
Standar

Certificate Number : ABB/003-MGI-012/IX/19
Nomor Sertifikat

Reference Number : ABB/004/STF/XII/18-3762008589
Nomor Referensi

Audit Report Number : ABB/004/STF/XII/18
Nomor Laporan Audit



MGI
 MULTICERT
 GLOBAL
 INDONESIA

Test Report No: <i>Nomor Laporan Pengujian</i>	List of type or size in scope : <i>Daftar tipe atau ukuran dalam cakupan</i>
S19-059	Type: SH200L 1P 230/400 V~, 2P, 3P, 4P 400 V~, 50 Hz, In (0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 50, 63) A Icn 4,5 kA Curve C
S19-056	Type: SH200 1P 230/400 V~, 2P, 3P, 4P 400 V~, 50 Hz, In (0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 50, 63) A Icn 6 kA Curve C



Jakarta, 25 September 2019
 Nomor Registrasi : 00491.MGI.MC.0919



ANNEX to CERTIFICATE

Standard : SNI IEC 60898-1:2009
Standar

Certificate Number : ABB/003-MGI-012/IX/19
Nomor Sertifikat

Reference Number : ABB/004/STF/XII/18-3762008589
Nomor Referensi

Audit Report Number : ABB/004/STF/XII/18
Nomor Laporan Audit



MGI
MULTICERT
GLOBAL
INDONESIA

Test Report No: Nomor Laporan Pengujian	List of type or size in scope : Daftar tipe atau ukuran dalam cakupan
S19-050	Type: S200 1P 230/400 V~, 2P, 3P, 4P 400 V~, 50 Hz, In (0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 50, 63) A Icn 6 kA Curve C
S19-057	Type: S200M 1P 230/400 V~, 2P, 3P, 4P 400 V~, 50 Hz, In (0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 50, 63) A Icn 10 kA Curve C



Jakarta, 25 September 2019
Nomor Registrasi : 00491.MGI.MC.0919

