



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem B-BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark B-BBJ

nr B/12/016/18

No. B/12/016/18

Posiadacz certyfikatu: ABB-STOTZ-KONTAKT GmbH
(Nazwa i adres) Eppelheimer Straße 82
Certificate holder: D-69123 Heidelberg, Germany
(Name and address)

Producent: ABB-STOTZ-KONTAKT GmbH
(Nazwa i adres) Eppelheimer Straße 82
Manufacturer: D-69123 Heidelberg, Germany
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeńowych instalacji
Name of the product: domowych i podobnych.
Circuit breakers for overcurrent protection for household
and similar installations.

Typ (model): SH20.; SH20.L; SH20.T
Type (model):

Dane techniczne: U_n : AC 230/400 V;
Technical data:
 I_n : B - 6 A; 8 A; 10 A; 13 A; 16 A; 20 A; 25 A;
32 A; 40 A; 50 A; 63 A.
C, D - 0,5 A; 1 A; 1,6 A; 2 A; 3 A; 4 A; 6 A; 8 A; 10 A;
13 A; 16 A; 20 A; 25 A; 32 A; 40 A; 50 A; 63 A.
 I_{cn} : 6000 A - SH20.; 4500 A - SH20.L; 3000 A - SH20.T;
Liczba biegunów: 1; 1+N; 2; 3; 3+N; 4.
Number of poles: 1; 1+N; 2; 3; 3+N; 4.

Typ programu 5 według PN-EN ISO/IEC 17067
certyfikacji:
Type of 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067
certification scheme:

Data ważności: 2023-04-08
Valid until:

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60898-1:2007+A12:2008+A13:2012 (EN 60898-1:2003+A1:2004+AC:2004+A11:2005 +A12:2008+A13:2012)	231423-CC2-000÷137 CCA/DE1 34621	VDE

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).
This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

A. Rybski
Andrzej Rybski

Warszawa, 2018-04-09

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Miejsce produkcji: ABB Bulgaria EOOD - Rakovski Branch
Place of manufacture: Industrial Zone Rakovski Municipality,
4150, Rakovski, Bulgaria

Numer poprzedniego certyfikatu: B/12/023/13

The number of the previous certificate: B/12/023/13

NC-A 18.096

Nr rej. Reg. No. S-A-18-004

Rozdzielnik:

Copy to:

1. ABB-STOTZ-KONTAKT GmbH,
Eppelheimer Straße 82,
D-69123 Heidelberg, Germany
2. NC