IEC IECEE CB SCHEME

Ref. Certif. No.

DE1-51718

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	Circuit breaker
Name and address of the applicant Nom et adresse du demandeur	ABB-Stotz-Kontakt GmbH Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg GERMANY
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	ABB-Stotz-Kontakt GmbH Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg GERMANY
Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine Note: *When more than one factory, please report on page 2* Note: *Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème page*	ABB Automation EOOD Plot 28, Industrial Zone, 4150 RAKOVSKI BULGARIA ☐ Additional Information on page 2
Ratings and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales	133/230 V a.c.; 230/400 V a.c.; 440 V a.c.; 0,5 - 63 A; 1-; 1+N; 2-; 3-; 3+N-; 4-pole; Instantaneous tripping current: type B; C; D
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	ABB
Type of Manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme du laboratoire d'essais constructeur	WMT Procedure
Model / Type Ref. Ref. De type	Series S200 S201; S202; S203; S204; S201-NA; S203-NA
Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqués sur la 2ème page)	Test Report Ref. 70000-4402-0008/158226-2 ☒ Additional Information on page 2
A sample of the product was tested and found to be in conformity with Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la	**PUBLICATION** **EDITION** IEC 60947-1(ed.5);am1 IEC 60947-2(ed.4);am1
As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat	70000-4402-0008/158226-2

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE *Testing and Certification Institute*
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Date: 2013-02-27

Signature: J. Winzig

Additional information (if necessary)
Information complémentaire (si nécessaire)

Ratings and principal characteristics:
Icu: 20 kA (133/230 V); 10 kA (230/400 V; 440 V)
Ics: 15 kA (133/230 V); 7,5 kA (230/400 V; 440 V)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE *Testing and Certification Institute*
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Date: 2013-02-27

Signature: J. Winzig