CENELEC-Zertifizierungs-Abkommen

CENELEC Certification Agreement · CCA · Accord de Certification du CENELEC

Mitteilung von Prüfergebnissen

Notification of Test Results

CCA/ DE1 34240

Erzeugnis *Product*	Leistungsschalter / Circuit breaker
geprüft im Auftrag von *tested by request of*	ABB-Stotz-Kontakt GmbH, Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg
hergestellt in (Firma und Ort) *manufactured at (Name and place)*	ABB Automation EOOD Plot 28, Industrial Zone, 4150 RAKOVSKI BULGARIEN
Betriebsdaten und wichtige Merkmale *Rating and principal characteristics*	133/230 V a.c.; 230/400 V a.c.; 440 V a.c.; 0,5 - 63 A; 1-; 1+N; 2-; 3-; 3+N-; 4-pole; Instantaneous tripping current: type B; C; D
Warenzeichen (falls vorhanden) *Trade mark (if any)*	ABB
Typenbezeichnung *Model/Type ref.*	Series S200 S201, S202, S203, S204, S201-NA, S203-NA
Zus. Information (falls erforderlich) *Additional information (if necessary)*	Icu: 20 kA (133/230 V); 10 kA (230/400 V; 440 V) Ics: 15 kA (133/230 V); 7,5 kA (230/400 V; 440 V)

Ein Muster dieses Erzeugnisses ist geprüft und als in Übereinstimmung mit der gültigen Norm
A sample of the product has been tested and found to be in conformity with the current standard

(HD/EN und gleichwertige nationale Norm – Nummer und Ausgabe)
(HD/EN and equivalent national standard – Number and edition)

EN 60947-1:2007/A1:2011
EN 60947-2:2006 + A1:2009

befunden worden, wie es aus dem Prüfbericht (Aktenzeichen/Nr. 70000-4402-0008/158226-4) hervorgeht.
as shown in the test report (reference no.).

D-63069 Offenbach am Main, 2013-02-27
Merianstrasse 28

Bearbeiter/Tel.: CC2/ Frach / f-mak, -662
Aktenzeichen: 70000-4402-0008/158226-4
Internal reference

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE *Testing and Certification Institute*
Zertifizierungsstelle / *Certification*

J. Winzig

Tel. +49 69 83 06-0, Fax +49 69 83 06-555, e-mail: vde-institut@vde.com