

접 수 번 호 : 13-023819-14  
(Receipt No.)



# 전 기 용 품 안 전 인 증 서

## Electrical Appliances Safety Certificate

안 전 인 증 번 호 : SU05043-13014  
(Certificate No.)

제 조 업 자 명 : ABB LV Installation Materials Co.,Ltd Beijing  
(Factory)

대 표 자 명 : Zhongdan Wang  
(President)

제 조 공 장 의 : No. 17, Kangding Street Beijing Economic-Techn.Developm.  
소 재 지 : Area, Beijing, P.R.China  
(Factory Address)

제 품 명 : 배선용차단기  
(Product) (Circuit-Breaker)

기 본 모 델 명 : SH202T B40  
(Basic Model)

정 격 : 380 V 40 A 2P 3 kA  
(Rating)

파 생 모 델 명 : See the attachment 2  
(Series Model)

적 용 기 준 : K60898-1(2008-12)  
(Standard)

「전기용품안전 관리법 시행규칙」 제6조제2항에 따라 위의 전기용품에 대하여 안전인증  
서를 발급합니다.

We Issue Electrical Appliances Safety Certification as above product by Article 6 Section 2 of the Electrical Appliances Safety Control Law Enforcement Regulation.

2013년 08월 09일



한국산업기술시험원장  
KOREA TESTING LABORATORY



※ 이 인증서는 「전기용품안전 관리법」에 따른 전기용품 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른  
법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨 부 :  
(Annex)

1. 안전관리부품 및 재질목록 (List of Critical Components)
2. 기본모델 · 파생모델의 내용 (General Descriptions of Certified Products)
3. 전기용품안전인증의 변경 현황 (Status of Certificate Revisions)

☐ 첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용  
General description of Certified Products

| 파생모델명<br>Derivative model                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 기본모델과의 차이점<br>Differences between the basic and derivative model(s)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| SH202T B32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Only current different                                                   |
| SH202T C32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Current different and Curve is C                                         |
| SH202T C40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Current different and Curve is C                                         |
| SH202L B32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Current different and rated short-circuit capacity:4.5 kA                |
| SH202L B40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rated short-circuit capacity:4.5 kA                                      |
| SH202L C32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Current different and Curve is C and rated short-circuit capacity:4.5 kA |
| SH202L C40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Curve is C and rated short-circuit capacity:4.5 kA                       |
| 제품특기사항 및 시험조건<br>Remarks & Test conditions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| <p>1. Test Report Ref. No. : 13-023819-14 (2013.06.25.)</p> <p>2. Product Description</p> <p>- circuit breaker</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |
| <p><input type="checkbox"/> 본 제품의 시험내용에 관하여 문의하실 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다.<br/>시험담당자: 전기전자본부 광융합/부품평가센터 박갑수 / (02)860-1427</p> <p><input type="checkbox"/> If you have any question on product testing, please contact the person below:<br/>Job holder : Electrical and Electronic Division Lighting Appliance &amp; Electrical Testing Center,G.S , Park/<br/>+82 2 860-1427</p> |                                                                          |

FP511-09-00

☐ 첨부 3 : 전기용품안전인증의 변경 현황  
Status of Certificate Revisions

| 변경발급 내용<br>Contents of Certificate Revisions |
|----------------------------------------------|
| Not applicable                               |

FP511-11-00