



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK**

Alamat : Jl. Laboratorium Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760  
Telepon : (021) 7900034, Facsimile : (021) 7943450

# SERTIFIKAT

Lembaga Sertifikasi Produk LMK memberikan

Sertifikat Penggunaan Tanda  

berdasarkan Sertifikasi Tipe 5, kepada :

**ABB STOTZ KONTAKT GmbH**

Eppelheimer Straße 82\* D-69123 Heidelberg, Germany

Melalui Perwakilan:

**PT ABB SAKTI INDUSTRI**

Gd. World Trade Center 1 Lt. 15, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Setiabudi

Jakarta Selatan - 12920

Produsen Peralatan Listrik :

**PEMUTUS SIRKIT ARUS BOLAK-BALIK (MCB) KURVA C**

**1 KUTUB, 230/400 V, 4500 A, C (0,5; 1; 1,6; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40) A**

**2, 3 & 4 KUTUB, 400 V, 4500 A, C (0,5; 1; 1,6; 2; 3; 4; 6; 8; 10; 13; 16; 20; 25; 32; 40) A**

Tipe : SH200L

Merek : **ABB**

Yang mutu produknya sesuai dengan persyaratan yang  
telah ditetapkan dalam Standar Nasional Indonesia

**SNI 04-6507.1-2002/ Amd1-2006 & SNI IEC 60898-1:2009**

Nomor Sertifikat : **096.049.014.17**

Tanggal terbit : **09 Agustus 2017**

Berlaku sampai dengan : **08 Agustus 2020**



**RUDY HENDRA PRASTOWO**

GENERAL MANAGER

Sertifikat ini diberikan kepada perusahaan sebagai bukti penilaian awal atas kemampuan produksi sesuai persyaratan sertifikasi produk, serta berlaku selama standar yang bersangkutan tidak berubah dan atau sesuai Persyaratan Standar Nasional Indonesia tersebut di atas.

0000479