


**BUREAU VERITAS**  
Certification



## Certificado de Aprovação

Conferida ao Solicitante

**ABB LTDA.**

CNPJ: 61.074.829/0008-08  
AV. DOS AUTONOMISTAS, 1.496, CEP 06020-902  
VILA CAMPESINA – SÃO PAULO – SP  
BRASIL

**FABRICANTE: ABB STOTZ KONTACT GMBH**  
EPPHEIMER STRASSE, 82 – 69123 HEIDELBERG  
ALEMANHA

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da norma de referência detalhada abaixo:

### NORMA DE REFERÊNCIA

ABNT NBR NM 60898/04 E PORTARIA DO INMETRO N° 348 DE 13/09/2007

### ESCOPO DE FORNECIMENTO

**DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO SH200L**

**TENSÕES NOMINAIS / N° DE PÓLOS / CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO**

230-400V~ / 1P, 2P E 3P / Ics = Icn = 4,5kA

DISTÂNCIA DE GRADE: 35 mm

ATUAÇÃO INSTANTÂNEA: "B" E "C"

FREQÜÊNCIA: 50/60Hz

TEMPERATURA DE REFERÊNCIA: 30°C

CORRENTES NOMINAIS: 2A; 3A; 4A; 6A; 8A; 10A; 13A; 16A; 20A; 25A; 32A; 40A.


Curva B (6A a 40A) e C (2A a 40A)

Data da Aprovação Original: **15 DE MARÇO DE 2013**

*Este Certificado foi emitido segundo modelo de certificação ISO CASCO 5, e está sujeito a avaliação satisfatória e contínua do Fornecedor, conforme determinado no Contrato de Certificação de Produto n° BR1221470 e é válido até **14 DE MARÇO DE 2016**.*

Número do Certificado: **BRP232529**

Data: **20 DE MARÇO DE 2013**

  
Paulo Roberto Facchini  
Gerente Técnico de Certificação de Produtos  
BVQi do Brasil Sociedade Certificadora Ltda.  
Av. do Café, 277, Torre B, 5º Andar  
Centro Empresarial do Aço  
04311-000 – Vila Guarani – São Paulo/SP – Brasil  
www.bureauveritascertification.com.br  
tel.: 11 2655-9000 / fax: 11 2655-9810



O uso da Identificação acima indica a acreditação com Relação às atividades cobertas pelo Certificado n° OCP 0018.

