BUREAU VERITAS
Certification

Certificado de Aprovação

Conferida ao Solicitante

ABB LTDA.

CNPJ: 61.074.829/0008-08
AV. DOS AUTONOMISTAS, 1.496, CEP 06020-902
VILA CAMPESINA – SÃO PAULO – SP
BRASIL

FABRICANTE: ABB STOTZ KONTACT GMBH
EPPELHEIMER STRASSE, 82 – 69123 HEIDELBERG
ALEMANHA

O Bureau Veritas Certification certifica que o Produto constante no item escopo de fornecimento abaixo especificado, foi avaliado e encontrado em conformidade com os requisitos da norma de referência detalhada abaixo:

NORMA DE REFERÊNCIA

ABNT NBR NM 60898/04 E PORTARIA DO INMETRO N° 348 DE 13/09/2007

ESCOPO DE FORNECIMENTO

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO SH200T

TENSÕES NOMINAIS / N° DE PÓLOS / CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO
230-400V~ / 1P, 2P E 3P / Ics = Icn = 3kA DISTANCIA DE GRADE: 35 mm
ATUAÇÃO INSTANTÂNEA: "B" E "C"

FREQÜÊNCIA: 50/60Hz

TEMPERATURA DE REFERÊNCIA: 30°C

CORRENTES NOMINAIS: 2A; 3A; 4A; 6A; 8A; 10A; 13A; 16A; 20A; 25A; 32A; 40A. Curva B (6A a 40A) e C (2A a 40A)

Data da Aprovação Original: 15 DE MARÇO DE 2013

Este Certificado foi emitido segundo modelo de certificação ISO CASCO 5, e está sujeito a avaliação satisfatória e contínua do Fornecedor, conforme determinado no Contrato de Certificação de Produto n° ***BR.1221470*** *e é válido até* 14 DE MARÇO DE 2016.

Número do Certificado: **BRP232530**

Data: **20 DE MARÇO DE 2013**

Paulo Roberto Facchini
Gerente Técnico de Certificação de Produtos
BVQi do Brasil Sociedade Certificadora Ltda.
Av. do Café, 277, Torre B, 5° Andar
Centro Empresarial do Aço
04311-000 – Vila Guarani – São Paulo/SP – Brasil
www.bureauveritascertification.com.br
tel.: 11 2655-9000 / fax: 11 2655-9810

Certificação de Produto
OCP 0018

O uso da Identificação acima indica a acreditação com Relação às atividades cobertas pelo Certificado n° OCP-0018.

BUREAU VERITAS