

CENELEC-Zertifizierungs-Abkommen

CENELEC Certification Agreement · CCA · Accord de Certification du CENELEC

Mitteilung von Prüfergebnissen

Notification of Test Results

CCA/ DE1 34410

Erzeugnis <i>Product</i>	Leistungsschalter / Circuit breaker
geprüft im Auftrag von <i>tested by request of</i>	ABB-Stotz-Kontakt GmbH Eppelheimer Straße 82, 69123 Heidelberg
hergestellt in (Firma und Ort) <i>manufactured at (Name and place)</i>	ABB LV Installation Materials Co. Ltd., Beijing No.17, Kangding Street, Beijing Economic-Techn. Developm. Area, 100176 BEIJING CHINA
Betriebsdaten und wichtige Merkmale <i>Rating and principal characteristics</i>	133/230V a.c.; 230/400 V a.c.; 440 V a.c; 0,5 - 63 A 1-; 1+N-; 2-; 3-; 3+N-; 4-pole Instantaneous tripping current: type B; C; D
Warenzeichen (falls vorhanden) <i>Trade mark (if any)</i>	ABB
Typenbezeichnung <i>Model/Type ref.</i>	Series S200 S201, S 202, S203, S204, S201-NA, S203-NA
Zus. Information (falls erforderlich) <i>Additional information (if necessary)</i>	Icu: 20 kA (133/230 V); 10 kA (230/400 V; 440 V) Ics: 15 kA (133/230 V); 7,5 kA (230/400 V; 440 V)

Ein Muster dieses Erzeugnisses ist geprüft und als in Übereinstimmung mit der gültigen Norm
A sample of the product has been tested and found to be in conformity with the current standard

(HD/EN und gleichwertige nationale Norm – Nummer und Ausgabe)
(HD/EN and equivalent national standard – Number and edition)

DIN EN 60947-1 (VDE 0660 Teil 100):2011-10 EN 60947-1:2007/A1:2011
DIN EN 60947-2 (VDE 0660 Teil 101):2014-01 EN 60947-2:2006/A1:2009/A2:2013

befunden worden, wie es aus dem Prüfbericht (Aktenzeichen/Nr. 70000-4402-0008/183459-2) hervorgeht.
as shown in the test report (reference no.).

D-63069 Offenbach am Main, 2014-05-15
Merianstrasse 28

Bearbeiter/Tel.: CC2/ Gradtke / gra-vol, -804
Aktenzeichen: 70000-4402-0008/183459-2
Internal reference

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification


Dr. G. Schipper